

#23586#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 8, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4375
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33941
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	1,079	39,14	39,41	24	0	72,2	49,6	-
28.04.2022	1,076	40,15	40,43	24	128	71,7	49,7	-
29.04.2022	1,143	42,29	42,56	24	0	71,7	49,4	-
30.04.2022	1,182	44	44,28	24	0	71,7	49,6	-
01.05.2022	1,138	42,71	43	24	0	71,6	49,7	-
02.05.2022	1,154	43,93	44,21	24	0	71,4	49,8	-
03.05.2022	1,276	47,64	47,93	24	0	71,7	49,5	-
04.05.2022	1,137	43,49	43,77	24	0	71,3	49,8	-
05.05.2022	1,063	40,56	40,83	24	0	71,4	49,8	-
06.05.2022	1,088	41,81	42,1	24	0	71,3	49,8	-
07.05.2022	1,141	42,89	43,19	24	0	71,6	49,6	-
08.05.2022	1,249	47,36	47,66	24	0	71,4	49,7	-
09.05.2022	1,084	40,72	41,03	24	0	71,6	49,5	-
10.05.2022	1,171	45,12	45,41	24	0	71,4	49,8	-
11.05.2022	1,018	38,99	39,28	24	0	71,5	49,9	-
12.05.2022	1,015	39,92	40,23	24	0	71,2	50,2	-
13.05.2022	1,044	39,85	40,16	24	0	71,6	49,9	-
14.05.2022	1,052	40,69	41,01	24	0	71,4	49,9	-
15.05.2022	1,276	47,79	48,12	24	0	71,8	49,8	-
16.05.2022	1,04	38,4	38,71	24	0	71,4	49,6	-
17.05.2022	1,058	38,97	39,24	24	0	71,5	49,5	-
18.05.2022	1,057	39,03	39,3	24	0	71,5	49,4	-
19.05.2022	1,017	35,9	36,21	24	0	72,4	49,3	-
20.05.2022	0,98	36,87	37,13	24	128	71,4	49,6	-
21.05.2022	1,043	38,65	38,91	24	0	71,5	49,4	-
22.05.2022	1,165	42,69	43,05	24	0	71,5	49,1	-
23.05.2022	1,06	38,66	39,04	24	0	71,6	49,2	-
Итого:	29,806	1118,22	1126,2	648	0	0	0	0
Гкал	25,633							

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
26.04.2022	13907,027	548266,65	550779,98	124037,75
23.05.2022	13936,833	549384,87	551906,18	124685,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:32:23