

# #23597#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 8, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4375  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33941  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,828	41,51	41,82	24	0	68,4	52	-
25.06.2021	0,787	40,17	40,37	24	0	68,4	52,2	-
26.06.2021	0,89	43,95	44,3	24	0	68,5	51,8	-
27.06.2021	0,928	44,46	44,82	24	0	69	51,7	-
28.06.2021	0,812	41,75	42,12	24	0	68,2	52,2	-
29.06.2021	0,874	44,12	44,2	24	0	68,2	52	-
30.06.2021	0,775	92,46	93,17	24	0	63,2	52,7	-
01.07.2021	0,797	48,57	48,9	24	0	66,7	53	-
02.07.2021	0,791	48,56	48,93	24	0	66,6	53,1	-
03.07.2021	0,852	52,67	53,07	24	0	66,6	53,1	-
04.07.2021	0,897	52,16	52,57	24	0	67	52,7	-
05.07.2021	0,797	47,62	48,02	24	0	66,9	53	-
06.07.2021	0,881	49,27	49,64	24	0	67,4	52,5	-
07.07.2021	0,83	45,26	45,62	24	0	67,9	52,6	-
08.07.2021	0,801	43,3	43,69	24	0	67,9	52,6	-
09.07.2021	0,791	45,11	45,5	24	0	67,5	52,9	-
10.07.2021	0,842	45,59	45,97	24	0	68	52,6	-
11.07.2021	0,862	47,99	48,34	24	0	67,5	52,6	-
12.07.2021	0,792	41,89	42,25	24	0	68	52,4	-
13.07.2021	0,763	42,39	42,77	24	0	67,7	52,7	-
Итого:	16,59	958,8	966,07	480	0	0	0	0
Гкал	14,267							

Общее время работы системы, ч 480  
Период нормальной работы системы, ч 480

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	13048,355	518128,24	520474,27	116670,99
13.07.2021	13064,945	519087,04	521440,34	117150,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:10:40
--