

#23583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 8, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4375
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33941
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,917	38,5	38,81	24	0	70,6	51	-
25.06.2022	0,912	38,86	39,19	24	0	70,6	51,3	-
26.06.2022	0,912	40,56	40,88	24	0	70,2	51,5	-
27.06.2022	0,827	39,62	39,95	24	0	69,4	52,1	-
28.06.2022	0,821	39	39,33	24	0	69,5	52,2	-
29.06.2022	0,811	38,23	38,54	24	0	69,6	52,2	-
30.06.2022	0,827	39,83	40,13	24	0	69,5	52,4	-
01.07.2022	0,819	39,55	39,73	24	0	69,4	52,4	-
02.07.2022	0,85	41,17	41,5	24	0	69,3	52,2	-
03.07.2022	0,879	41,41	41,74	24	0	69,6	52	-
04.07.2022	0,813	38,84	39,15	24	0	69,5	52,1	-
05.07.2022	0,854	40,36	40,7	24	0	69,6	52,1	-
06.07.2022	0,853	40,73	41,05	24	0	69,4	52	-
07.07.2022	0,775	37,42	37,71	24	0	68,7	51,8	-
08.07.2022	0,697	26,87	27,14	24	0	67,7	47,4	-
09.07.2022	0,717	29,28	29,55	24	0	67,5	48,1	-
10.07.2022	0,778	31,79	32,05	24	0	67,5	48,4	-
11.07.2022	0,754	30,19	30,42	24	0	67,6	48,1	-
12.07.2022	0,709	29,82	30,01	24	0	67,2	48,4	-
13.07.2022	0,775	30,66	30,89	24	0	67,8	48,1	-
14.07.2022	0,79	31,56	31,75	24	0	67,6	47,8	-
15.07.2022	0,725	30,67	30,93	24	0	67,4	48,5	-
16.07.2022	0,763	31,27	31,51	24	0	67,6	48,3	-
17.07.2022	0,812	33,96	34,21	24	0	67,7	49,2	-
18.07.2022	0,785	33,39	33,64	24	0	67,4	48,7	-
19.07.2022	0,825	33,39	33,64	24	0	67,6	47,8	-
20.07.2022	0,744	32,14	32,37	24	0	67,5	49	-
21.07.2022	0,75	30,01	30,21	24	0	68,1	48,5	-
22.07.2022	0,696	28,75	28,96	24	0	68,1	49	-
23.07.2022	0,668	28,4	28,63	24	0	67,9	49,2	-
Итого:	23,858	1046,23	1054,32	720	0	0	0	0
Гкал	20,518							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2022	13967,563	550638,74	553169,97	125428,92
23.07.2022	13991,421	551684,97	554224,29	126148,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:49:13