

#108020#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 8, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33941	Показания прибора, МВт×ч 23.12.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.11.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	16154,477	16080,594	73.883	63.539

Подпись исполнителя



[Handwritten signature]

#108019#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 4375
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33941
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.11.2024	1,2	0	0	0	0	128	0	0
25.11.2024	5,9	0	0	0	0	128	0	0
26.11.2024	7,3	0	0	0	0	128	0	0
27.11.2024	4,7	0	0	0	0	128	0	0
28.11.2024	4,4	0	0	0	0	128	0	0
29.11.2024	4,2	0	0	0	0	128	0	0
30.11.2024	4,1	0	0	0	0	128	0	0
01.12.2024	2,2	0	0	0	0	128	0	0
02.12.2024	2,9	0	0	0	0	128	0	0
03.12.2024	-	0	0	0	0	128	0	0
04.12.2024	-	0	0	0	0	128	0	0
05.12.2024	-	0	0	0	0	128	0	0
06.12.2024	-	2,558	98,93	102,35	14,02	192	74,2	51,7
07.12.2024	-	4,244	147,98	153,3	24	0	75,6	50,9
08.12.2024	-	4,368	172,08	177,62	24	0	74	51,9
09.12.2024	-	4,292	166,04	171,6	24	0	74	51,6
10.12.2024	-	4,285	144,87	150,02	24	0	76,6	51,2
11.12.2024	-	4,212	172,77	178,34	24	0	74	52
12.12.2024	-	4,241	160,4	165,94	24	0	74,3	51,5
13.12.2024	-	4,402	139,85	145,09	24	0	78	50,9
14.12.2024	-	4,465	144,61	149,82	24	0	77,6	51
15.12.2024	-	4,367	195,81	201,78	24	0	72,7	52,7
16.12.2024	-	4,17	206,13	212,11	24	0	71,3	53,2
17.12.2024	-	4,008	199,81	205,86	24	0	70,8	53,2
18.12.2024	-	4,066	200,88	206,84	24	0	70,9	53,1
19.12.2024	-	3,954	193,47	199,52	24	0	70,9	53,1
20.12.2024	-	4,005	206,84	213,09	24	0	70,5	53,6
21.12.2024	-	4,082	202,06	208,13	24	0	70,9	53,3
22.12.2024	-	4,096	214,84	221,07	24	0	70,5	53,8
23.12.2024	-	4,068	196,98	203,06	24	0	71,1	53,1
Итого:	3,8	73,883	3164,35	3265,54	422,02	-	43,93	31,39

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

422,02 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.11.2024	16080,594	656020,75	659165,3	146402,22
23.12.2024	16154,477	659185,1	662430,84	146824,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения