

#126104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 51, МАДОУ

Беланова 91А, Калининград

4260

9284

ТВ7 (АСЦП)

20110908

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	9,519	0	108,575	0	0	106,121	0	0	24	0	71,2	49,8	0,54	0,37	4,4
22.03.2025	6,611	0	79,305	0	0	77,529	0	0	24	0	70,7	50,4	0,55	0,37	5,6
23.03.2025	6,789	0	79,368	0	0	77,601	0	0	24	0	70,4	49,6	0,55	0,37	5,7
24.03.2025	9,73	0	109,728	0	0	107,224	0	0	24	0	71,4	49,7	0,54	0,37	6,8
25.03.2025	8,968	0	104,775	0	0	102,403	0	0	24	0	71,2	50,3	0,54	0,38	5,5
26.03.2025	8,986	0	110,245	0	0	107,805	0	0	24	0	70,2	50,4	0,54	0,37	4,4
27.03.2025	9,199	0	104,942	0	0	102,553	0	0	24	0	71,3	50	0,54	0,37	6,9
28.03.2025	7,551	0	84,235	0	0	82,33	0	0	24	0	71,1	49,3	0,55	0,37	5,7
29.03.2025	4,878	0	64,57	0	0	63,143	0	0	24	0	70,2	51,8	0,55	0,36	8,9
30.03.2025	6,576	0	74,988	0	0	73,319	0	0	24	0	70,4	49	0,55	0,36	9,9
31.03.2025	9,328	0	106,348	0	0	103,939	0	0	24	0	71,2	49,8	0,55	0,37	6,8
01.04.2025	9,723	0	110,942	0	0	108,417	0	0	24	0	71,4	50	0,54	0,37	5,9
02.04.2025	8,687	0	97,827	0	0	95,622	0	0	24	0	71	49,4	0,55	0,37	-
03.04.2025	7,248	0	84,505	0	0	82,6	0	0	24	0	71	50,1	0,55	0,37	-
04.04.2025	8,658	0	99,705	0	0	97,472	0	0	24	0	70,8	49,6	0,54	0,37	-
05.04.2025	7,711	0	85,302	0	0	83,377	0	0	24	0	71	48,9	0,53	0,37	-
06.04.2025	8,271	0	87,673	0	0	85,658	0	0	24	0	71,8	48,7	0,53	0,38	-
07.04.2025	10,269	0	115,497	0	0	112,818	0	0	24	0	72,1	50,4	0,53	0,38	-
08.04.2025	9,957	0	114,715	0	0	112,118	0	0	24	0	71,2	50,1	0,53	0,38	-
09.04.2025	9,58	0	108,135	0	0	105,672	0	0	24	0	71,4	49,8	0,54	0,37	-
10.04.2025	10,161	0	117,795	0	0	115,111	0	0	24	0	71,4	50,4	0,54	0,37	-
11.04.2025	9,417	0	114,89	0	0	112,369	0	0	24	0	69,9	50	0,54	0,38	-
12.04.2025	6,082	0	75,268	0	0	73,594	0	0	24	0	70,5	50,8	0,55	0,37	-
13.04.2025	4,144	0	60,125	0	0	58,803	0	0	24	0	70	53,3	0,56	0,36	-
14.04.2025	5,689	0	72,332	0	0	70,724	0	0	24	0	70,5	51,3	0,55	0,36	-
15.04.2025	5,231	0	72,36	0	0	70,761	0	0	24	0	70,2	52,6	0,53	0,36	-
16.04.2025	5,808	0	77,74	0	0	76,035	0	0	24	0	69,9	51,6	0,49	0,35	-
17.04.2025	4,25	0	63,092	0	0	61,747	0	0	24	0	68,8	52,4	0,47	0,35	-
18.04.2025	2,659	0	46,978	0	0	45,991	0	0	24	0	68,2	54,4	0,46	0,36	-
19.04.2025	1,462	0	41,228	0	0	40,411	0	0	24	0	66	57,3	0,45	0,36	-
20.04.2025	1,574	0	43,115	0	0	42,241	0	0	24	0	66,9	58	0,45	0,37	-
Итого:	224,716	0	2716,303	0	0	2655,508	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,672														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	9071,969	130236,395	0	1,021	127244,375	0	1,006	32276	16
20.04.2025	9296,688	132952,698	0	1,021	129899,886	0	1,006	33020	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 15:07:35