

#108151#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/24г.-25/11/24г.

Абонент:гайдара 95
Адрес: ГрандВодСервис
Договор N:000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
тхв: не исп.

Серийный номер 16029240, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС31Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.24 23	57,73	43,7	14,03	5,38	5,45	88,297	86,94	1,219	24	0	
23.11.24 23	56,26	42,86	13,4	5,65	5,72	88,068	86,781	1,162	24	0	
24.11.24 23	55,11	42,23	12,87	5,67	5,74	88,565	87,325	1,123	24	0	
25.11.24 23	53,09	41,5	11,59	5,68	5,74	89,783	88,615	1,026	24	0	
Итого/Среди	55,53	42,57	12,97	5,59	5,67	354,713	349,661	4,531	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.24 23	22856,193	22581,176	223,836	9884	110
25.11.24 23	23210,906	22930,838	228,367	9980	110
Итого	354,714	349,661	4,531	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/11/24г.-23/12/24г.

Абонент:гайдара 95
Адрес: _____
Договор N:000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
тхв: не исп.

Серийный номер 16029240, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС31Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.11.24 23	53,01	41,53	11,48	5,67	5,74	87,772	86,632	0,993	24	0	
27.11.24 23	52,28	41,24	11,04	5,68	5,74	87,938	86,826	0,958	24	0	
28.11.24 23	51,98	40,85	11,12	5,68	5,75	87,768	86,671	0,963	24	0	

29.11.24 23	52,34	41,02	11,32	5,68	5,75	87,725	86,619	0,98	24	0
30.11.24 23	51,74	40,67	11,07	5,7	5,77	87,689	86,602	0,958	24	0
01.12.24 23	52,18	40,75	11,43	5,7	5,77	87,758	86,657	0,99	24	0
02.12.24 23	52,77	41,07	11,7	5,69	5,76	87,785	86,659	1,013	24	0
03.12.24 23	52,58	41,08	11,5	5,69	5,76	87,783	86,662	0,995	24	0
04.12.24 23	55,44	42,53	12,91	5,39	5,47	87,87	86,625	1,118	24	0
05.12.24 23	55,89	43,05	12,84	5,1	5,17	87,799	86,529	1,11	24	0
06.12.24 23	54,96	42,24	12,72	5,17	5,25	87,806	86,581	1,1	24	0
07.12.24 23	57,9	43,82	14,09	5,15	5,23	87,916	86,564	1,219	24	0
08.12.24 23	55,61	42,62	12,99	5,16	5,23	87,835	86,579	1,124	24	0
09.12.24 23	56,01	42,79	13,22	5,17	5,25	87,852	86,576	1,144	24	0
10.12.24 23	57,83	43,62	14,21	5,17	5,25	87,895	86,542	1,229	24	0
11.12.24 23	56,21	43	13,21	5,17	5,24	87,754	86,474	1,141	24	0
12.12.24 23	55,71	42,64	13,07	5,18	5,26	87,727	86,469	1,13	24	0
13.12.24 23	59,26	44,48	14,78	4,96	5,04	87,859	86,443	1,277	24	0
14.12.24 23	59,23	44,59	14,64	4,86	4,94	87,831	86,415	1,264	24	0
15.12.24 23	53,98	41,76	12,22	4,91	4,99	87,624	86,44	1,055	24	0
16.12.24 23	49,79	39,48	10,31	4,94	5,01	87,478	86,468	0,891	24	0
17.12.24 23	46,52	37,51	9,01	5,07	5,13	87,443	86,568	0,779	24	0
18.12.24 23	47,96	38,25	9,71	5,27	5,35	87,531	86,601	0,84	24	0
19.12.24 23	48,9	39,2	9,7	5,3	5,37	87,493	86,527	0,839	24	0
20.12.24 23	47,66	38,45	9,22	5,32	5,39	87,449	86,534	0,796	24	0
21.12.24 23	47,99	38,3	9,69	5,32	5,39	87,477	86,549	0,838	24	0
22.12.24 23	47,58	38,07	9,51	5,31	5,38	87,422	86,51	0,822	24	0
23.12.24 23	48,62	38,64	9,98	5,3	5,38	87,521	86,57	0,863	24	0
Итого/Среди	52,93	41,19	11,74	5,31	5,38	2455,798	2423,889	28,428	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
м3	т	Гкал	ч	ч	
25.11.24 23	23210,906	22930,838	228,367	9980	110
23.12.24 23	25666,704	25354,726	256,795	10652	110
Итого	2455,797	2423,889	28,428	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта