

#18289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 69-75, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7203
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025680
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2022 | 3,051 | 0 | 36,271 | 29,298 | 0 | 35,614 | 28,941 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 25.10.2022 | 3,011 | 0 | 36,326 | 29,49 | 0 | 35,667 | 29,129 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 26.10.2022 | 2,924 | 0 | 35,906 | 29,462 | 0 | 35,254 | 29,101 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 27.10.2022 | 2,897 | 0 | 35,691 | 29,354 | 0 | 35,042 | 28,996 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 28.10.2022 | 3,027 | 0 | 36,266 | 29,323 | 0 | 35,608 | 28,962 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 29.10.2022 | 3,014 | 0 | 36,089 | 29,223 | 0 | 35,433 | 28,866 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 30.10.2022 | 3,116 | 0 | 36,551 | 29,255 | 0 | 35,887 | 28,896 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 31.10.2022 | 3,051 | 0 | 36,221 | 29,209 | 0 | 35,564 | 28,853 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 01.11.2022 | 3,03 | 0 | 36,19 | 29,247 | 0 | 35,531 | 28,888 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 02.11.2022 | 3,007 | 0 | 36,134 | 29,313 | 0 | 35,477 | 28,956 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 03.11.2022 | 2,906 | 0 | 35,551 | 29,204 | 0 | 34,904 | 28,848 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 04.11.2022 | 3,152 | 0 | 36,304 | 28,965 | 0 | 35,645 | 28,616 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0,46 | 0,43 | - |
| 05.11.2022 | 3,082 | 0 | 36,088 | 29,053 | 0 | 35,432 | 28,704 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 06.11.2022 | 3,53 | 0 | 37,669 | 28,547 | 0 | 36,992 | 28,204 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 62,8 | 50,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 07.11.2022 | 3,065 | 0 | 36,631 | 28,924 | 0 | 35,996 | 28,584 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 61,4 | 50,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 08.11.2022 | 2,939 | 0 | 36,429 | 29,659 | 0 | 35,812 | 29,327 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 60,6 | 49 | 0,46 | 0,43 | - |
| 09.11.2022 | 3,132 | 0 | 37,001 | 29,796 | 0 | 36,332 | 29,435 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 10.11.2022 | 3,002 | 0 | 35,875 | 29,177 | 0 | 35,224 | 28,826 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0,46 | 0,43 | - |
| 11.11.2022 | 3,077 | 0 | 36,194 | 29,206 | 0 | 35,539 | 28,854 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0,46 | 0,43 | - |
| 12.11.2022 | 3,296 | 0 | 36,798 | 28,798 | 0 | 36,13 | 28,451 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0,46 | 0,43 | - |
| 13.11.2022 | 3,147 | 0 | 36,461 | 29,072 | 0 | 35,803 | 28,723 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,1 | 0,46 | 0,43 | - |
| 14.11.2022 | 2,938 | 0 | 35,564 | 29,167 | 0 | 34,918 | 28,816 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0,46 | 0,43 | - |
| 15.11.2022 | 3,004 | 0 | 36,029 | 29,347 | 0 | 35,376 | 28,992 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 51,1 | 0,46 | 0,43 | - |
| 16.11.2022 | 3,155 | 0 | 36,36 | 29,094 | 0 | 35,7 | 28,745 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,8 | 0,46 | 0,43 | - |
| 17.11.2022 | 3,128 | 0 | 36,054 | 29,028 | 0 | 35,401 | 28,686 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,5 | 0,46 | 0,43 | - |
| 18.11.2022 | 3,141 | 0 | 35,985 | 28,979 | 0 | 35,333 | 28,638 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 19.11.2022 | 3,341 | 0 | 36,691 | 28,825 | 0 | 36,025 | 28,488 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 62,9 | 50,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 20.11.2022 | 3,251 | 0 | 36,271 | 28,815 | 0 | 35,613 | 28,478 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 21.11.2022 | 3,282 | 0 | 36,465 | 28,935 | 0 | 35,805 | 28,597 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 22.11.2022 | 3,146 | 0 | 35,889 | 28,94 | 0 | 35,239 | 28,603 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 23.11.2022 | 3,032 | 0 | 34,919 | 28,289 | 0 | 34,286 | 27,958 | 0 | 24 | 316 | 0 | 0 | 63 | 50,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| Итого: | 95,874 | 0 | 1122,873 | 902,994 | 0 | 1102,582 | 892,161 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,899 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2022 | 2599,125 | 34216,409 | 27953,356 | 0 | 33608,163 | 27598,797 | 0 | 18860 | 596 |
| 23.11.2022 | 2694,998 | 35339,281 | 28856,349 | 0 | 34710,749 | 28490,958 | 0 | 19604 | 596 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.11.2022 7:41:06