

#126573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 59-65, Калининград

4113

7217

ТВ7 (ASCII)

16028124

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,599	0	194,894	0	0	192,492	0	0	24	0	51,5	43,4	0,47	0,39	-
25.03.2025	6,681	0	194,592	0	0	192,161	0	0	24	0	51,8	43,5	0,47	0,39	-
26.03.2025	6,163	0	194,135	0	0	191,927	0	0	24	0	49,7	42	0,47	0,39	-
27.03.2025	6,218	0	194,16	0	0	191,932	0	0	24	0	49,9	42,2	0,47	0,39	-
28.03.2025	6,104	0	194,326	0	0	192,093	0	0	24	0	49,8	42,2	0,47	0,39	-
29.03.2025	5,973	0	194,49	0	0	192,261	0	0	24	0	49,8	42,4	0,47	0,39	-
30.03.2025	5,934	0	194,196	0	0	191,99	0	0	24	0	49,6	42,2	0,47	0,39	-
31.03.2025	5,917	0	189,575	0	0	187,427	0	0	24	0	49,6	42	0,48	0,4	-
01.04.2025	6,327	0	194,696	0	0	192,386	0	0	24	0	50,6	42,8	0,47	0,39	-
02.04.2025	6,139	0	194,693	0	0	192,418	0	0	24	0	50,2	42,6	0,47	0,39	-
03.04.2025	5,801	0	194,685	0	0	192,475	0	0	24	0	49,6	42,4	0,47	0,44	-
04.04.2025	5,976	0	194,664	0	0	192,418	0	0	24	0	49,9	42,5	0,47	0,33	-
05.04.2025	7,136	0	194,867	0	0	192,268	0	0	24	0	53,6	44,8	0,47	0,43	-
06.04.2025	8,115	0	195,646	0	0	192,737	0	0	24	0	56,7	46,7	0,47	0,25	-
07.04.2025	7,088	0	194,878	0	0	192,34	0	0	24	0	53	44,2	0,47	0,05	-
08.04.2025	6,943	0	194,762	0	0	192,296	0	0	24	0	52,3	43,7	0,47	0	-
09.04.2025	7,007	0	194,784	0	0	192,304	0	0	24	0	52,4	43,8	0,48	0	-
10.04.2025	7,49	0	195,41	0	0	192,757	0	0	24	0	54,1	44,9	0,47	0,02	-
11.04.2025	6,835	0	195,083	0	0	192,643	0	0	24	0	52	43,6	0,47	0	-
12.04.2025	6,605	0	194,936	0	0	192,544	0	0	24	0	51,4	43,3	0,47	0	-
13.04.2025	5,914	0	194,867	0	0	192,648	0	0	24	0	49,6	42,4	0,47	0	-
14.04.2025	3,533	0	123,256	0	0	121,859	0	0	24	0	49,4	42,6	0,41	0	-
Итого:	140,498	0	4207,595	0	0	4156,376	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,557														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1268,845	32136,615	0	0	31693,788	0	0	4162	460
14.04.2025	1409,344	36344,211	0	0	35850,166	0	0	4690	460

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:04:30