

#18167#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Маршала Борзова 94, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7194
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16028072
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 1,535 | 0 | 41,266 | 36,922 | 0 | 40,725 | 36,518 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 52,4 | 47,8 | 0,39 | 0,31 | - |
| 25.11.2021 | 1,685 | 0 | 40,885 | 37,153 | 0 | 40,222 | 36,653 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,3 | 53,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 26.11.2021 | 1,753 | 0 | 41,364 | 37,311 | 0 | 40,693 | 36,809 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,3 | 53,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 27.11.2021 | 1,923 | 0 | 41,693 | 37,004 | 0 | 40,999 | 36,495 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 60,1 | 54,3 | 0,4 | 0,31 | - |
| 28.11.2021 | 1,913 | 0 | 43,399 | 38,654 | 0 | 42,684 | 38,124 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,7 | 54,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 29.11.2021 | 1,727 | 0 | 41,165 | 37,475 | 0 | 40,467 | 36,949 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 60,7 | 54,9 | 0,4 | 0,31 | - |
| 30.11.2021 | 1,716 | 0 | 41,34 | 37,581 | 0 | 40,654 | 37,067 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,9 | 54,2 | 0,4 | 0,31 | - |
| 01.12.2021 | 1,942 | 0 | 41,425 | 36,982 | 0 | 40,699 | 36,448 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 61,8 | 55,8 | 0,4 | 0,31 | - |
| 02.12.2021 | 1,638 | 0 | 40,923 | 37,412 | 0 | 40,258 | 36,907 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,4 | 53,7 | 0,4 | 0,31 | - |
| 03.12.2021 | 2,722 | 0 | 44,807 | 36,796 | 0 | 44,046 | 36,283 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 60,7 | 54,7 | 0,4 | 0,31 | - |
| 04.12.2021 | 1,785 | 0 | 41,772 | 38,072 | 0 | 41,041 | 37,523 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 61,7 | 55,7 | 0,4 | 0,31 | - |
| 05.12.2021 | 1,947 | 0 | 44,919 | 40,284 | 0 | 44,157 | 39,712 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 60,7 | 55,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 06.12.2021 | 2,024 | 0 | 42,249 | 38,076 | 0 | 41,441 | 37,479 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 64,8 | 58,2 | 0,4 | 0,31 | - |
| 07.12.2021 | 2,137 | 0 | 41,581 | 37,428 | 0 | 40,722 | 36,799 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 67,5 | 60,3 | 0,4 | 0,31 | - |
| 08.12.2021 | 2,07 | 0 | 41,007 | 37,243 | 0 | 40,142 | 36,603 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 68,4 | 61 | 0,39 | 0,31 | - |
| 09.12.2021 | 2,049 | 0 | 41,382 | 37,351 | 0 | 40,561 | 36,746 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 66 | 59,1 | 0,39 | 0,31 | - |
| 10.12.2021 | 2,018 | 0 | 42,871 | 38,171 | 0 | 42,12 | 37,617 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 61,8 | 55,8 | 0,4 | 0,3 | - |
| 11.12.2021 | 1,964 | 0 | 42,894 | 38,34 | 0 | 42,156 | 37,797 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 61,1 | 55,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 12.12.2021 | 1,846 | 0 | 42,814 | 38,844 | 0 | 42,072 | 38,287 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 61,4 | 55,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 13.12.2021 | 1,962 | 0 | 41,81 | 37,663 | 0 | 41,048 | 37,101 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 63 | 56,6 | 0,39 | 0,3 | - |
| 14.12.2021 | 2,001 | 0 | 41,676 | 36,977 | 0 | 40,948 | 36,447 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 61,6 | 55,5 | 0,39 | 0,3 | - |
| 15.12.2021 | 1,747 | 0 | 41,327 | 37,411 | 0 | 40,654 | 36,908 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,4 | 53,7 | 0,39 | 0,3 | - |
| 16.12.2021 | 1,458 | 0 | 41,094 | 37,025 | 0 | 40,562 | 36,624 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 52 | 47,6 | 0,39 | 0,3 | - |
| 17.12.2021 | 1,66 | 0 | 40,068 | 36,4 | 0 | 39,425 | 35,919 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59 | 53,3 | 0,39 | 0,31 | - |
| 18.12.2021 | 1,837 | 0 | 41,583 | 36,974 | 0 | 40,926 | 36,489 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,5 | 53 | 0,39 | 0,3 | - |
| 19.12.2021 | 1,755 | 0 | 41,327 | 37,067 | 0 | 40,68 | 36,585 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,3 | 52,8 | 0,39 | 0,3 | - |
| 20.12.2021 | 1,934 | 0 | 40,981 | 36,706 | 0 | 40,254 | 36,173 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 62,2 | 55,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 21.12.2021 | 2,064 | 0 | 40,716 | 36,424 | 0 | 39,92 | 35,842 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 65,6 | 58,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 22.12.2021 | 2,027 | 0 | 40,938 | 37,006 | 0 | 40,117 | 36,403 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 66,4 | 59,4 | 0,39 | 0,31 | - |
| 23.12.2021 | 2,023 | 0 | 41,011 | 36,911 | 0 | 40,217 | 36,329 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 65,2 | 58,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| Итого: | 56,862 | 0 | 1252,287 | 1123,663 | 0 | 1230,61 | 1107,636 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,581 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.11.2021 | 600,495 | 15002,8 | 13547,49 | 0 | 14765,126 | 13367,388 | 0 | 8770 | 742 |
| 23.12.2021 | 657,357 | 16255,088 | 14671,151 | 0 | 15995,735 | 14475,026 | 0 | 9490 | 742 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.12.2021 8:50:16