

#18064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 45, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6715
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261548
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	0,48	63,7	57,11	62,63	56,39	6,24	24	0	0	60,6	53	7,68	0,49	0,3	4,6
24.02.2021	0,337	45	40,45	44,23	39,94	4,29	17	7	1	60,7	53,1	7,58	0,7	0,2	8,2
25.02.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,8	53,3	7,5	0,7	0,2	10,7
26.02.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,7	53,1	7,58	0,7	0,2	4,9
27.02.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,7	53,1	7,58	0,7	0,2	3,2
28.02.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	1	60,5	52,9	7,61	0,57	0,26	3
01.03.2021	0,225	29,86	26,09	29,35	25,76	3,59	11	13	1	60,4	52,7	7,66	0,44	0,32	2,5
02.03.2021	0,484	63,46	57,18	62,39	56,46	5,93	24	0	0	60,6	52,8	7,8	0,44	0,32	3,2
03.03.2021	0,493	65,12	56,99	64	56,27	7,73	24	0	0	60,7	53	7,72	0,44	0,32	1,3
04.03.2021	0,493	65,07	56,93	63,95	56,21	7,74	24	0	0	60,6	52,9	7,7	0,44	0,32	1,3
05.03.2021	0,492	64,45	56,92	63,36	56,2	7,16	24	0	0	60,7	52,9	7,75	0,44	0,32	-0,7
06.03.2021	0,496	64,42	56,96	63,32	56,24	7,08	24	0	0	60,6	52,8	7,81	0,44	0,32	1,4
07.03.2021	0,503	64,4	57	63,3	56,28	7,02	24	0	0	60,6	52,7	7,93	0,43	0,31	1,7
08.03.2021	0,496	64,36	57,04	63,28	56,32	6,96	24	0	0	60,6	52,7	7,9	0,44	0,32	0
09.03.2021	0,506	65,65	56,88	64,53	56,16	8,37	24	0	0	60,7	52,8	7,85	0,44	0,32	-1,7
10.03.2021	0,497	64,28	57	63,19	56,28	6,91	24	0	0	60,6	52,8	7,86	0,43	0,32	-0,7
11.03.2021	0,502	63,78	56,97	62,72	56,25	6,47	24	0	0	60,5	52,5	8,04	0,44	0,32	-0,8
12.03.2021	0,503	64,33	56,87	63,23	56,15	7,08	24	0	0	60,7	52,8	7,91	0,44	0,32	4,6
13.03.2021	0,504	65,44	56,71	64,33	55,99	8,34	24	0	0	60,7	52,9	7,8	0,44	0,32	4,9
14.03.2021	0,483	63,98	56,85	62,88	56,13	6,75	24	0	0	60,6	52,9	7,69	0,44	0,32	3,7
15.03.2021	0,481	64,15	56,8	63,07	56,08	6,99	24	0	0	60,7	53,1	7,61	0,44	0,32	3,2
16.03.2021	0,485	64,37	56,71	63,28	55,99	7,29	24	0	0	60,7	53	7,69	0,44	0,32	2,5
17.03.2021	0,49	64,18	56,79	63,09	56,07	7,02	24	0	0	60,7	52,9	7,73	0,45	0,33	1,6
18.03.2021	0,487	63,62	56,53	62,52	55,82	6,7	24	0	0	60,6	52,9	7,75	0,44	0,32	1
19.03.2021	0,507	65,21	57,56	64,08	56,84	7,24	24	0	0	60,6	52,7	7,89	0,44	0,32	-1,1
20.03.2021	0,508	64,93	57,48	63,84	56,76	7,08	24	0	0	60,6	52,7	7,91	0,43	0,32	-1,1
21.03.2021	0,497	64,62	57,56	63,52	56,84	6,68	24	0	0	60,7	52,8	7,83	0,44	0,33	-
Итого:	10,949	1428,38	1263,38	1404,09	1247,43	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,949														

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 532

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	229,948	29180,76	26459,65	28694,1	26114,09
21.03.2021	240,897	30609,14	27723,03	30098,19	27361,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 9:49:01