

#130991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 45, Калининград

4342

6715

ВКТ-7

00261548

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,467	43,62	40,24	42,9	39,76	3,14	24	0	1	59,7	48,9	10,84	0,42	0,1	-
25.04.2025	0,478	43,4	40,01	42,68	39,53	3,15	24	0	0	59,6	48,5	11,17	0,42	0,1	-
26.04.2025	0,487	43,52	39,39	42,8	38,91	3,89	24	0	0	59,6	48,3	11,35	0,41	0,1	-
27.04.2025	0,486	43,52	39,29	42,8	38,81	3,99	24	0	0	59,5	48,2	11,31	0,42	0,13	-
28.04.2025	0,489	43,54	39,3	42,82	38,82	4	24	0	0	59,6	48,2	11,37	0,42	0,13	-
29.04.2025	0,487	43,79	39,34	43,07	38,86	4,21	24	0	0	59,7	48,5	11,28	0,42	0,15	-
30.04.2025	0,472	42,45	39,26	41,73	38,78	2,95	24	0	1	59,6	48,3	11,33	0,42	0,2	-
01.05.2025	0,472	42,75	39,18	42,03	38,7	3,33	24	0	0	59,7	48,4	11,24	0,42	0,33	-
02.05.2025	0,467	42,78	39,18	42,06	38,7	3,36	24	0	0	59,8	48,7	11,13	0,42	0,2	-
03.05.2025	0,471	43,12	39,08	42,4	38,6	3,8	24	0	0	59,7	48,6	11,07	0,41	0,16	-
04.05.2025	0,474	43,05	38,95	42,33	38,47	3,86	24	0	0	59,5	48,4	11,1	0,42	0,11	-
05.05.2025	0,481	42,98	38,86	42,26	38,38	3,88	24	0	0	59,5	48,1	11,38	0,42	0,11	-
06.05.2025	0,481	43,07	38,91	42,35	38,43	3,92	24	0	0	59,5	48	11,42	0,42	0,1	-
07.05.2025	0,495	43,32	38,48	42,61	38,01	4,6	24	0	0	59,4	47,8	11,61	0,41	0,1	-
08.05.2025	0,489	42,73	38,69	42,01	38,21	3,8	24	0	0	59,2	47,6	11,61	0,41	0,1	-
09.05.2025	0,489	42,55	38,7	41,83	38,22	3,61	24	0	0	59,4	47,8	11,59	0,41	0,11	-
10.05.2025	0,484	42,67	38,63	41,95	38,15	3,8	24	0	0	59,1	47,6	11,51	0,4	0,11	-
11.05.2025	0,487	43,26	38,48	42,54	38	4,54	24	0	0	58,9	47,5	11,37	0,41	0,11	-
12.05.2025	0,481	42,19	38,57	41,47	38,09	3,38	24	0	0	59,3	47,7	11,61	0,41	0,22	-
13.05.2025	0,483	42,82	38,4	42,1	37,92	4,18	24	0	0	59,4	48	11,45	0,41	0,21	-
14.05.2025	0,476	42,21	38,37	41,49	37,89	3,6	24	0	0	59,3	47,9	11,46	0,39	0,11	-
15.05.2025	0,477	41,79	38,37	41,07	37,89	3,18	24	0	0	59,2	47,6	11,61	0,41	0,11	-
16.05.2025	0,489	41,88	38,29	41,16	37,81	3,35	24	0	0	59,3	47,5	11,82	0,41	0,16	-
17.05.2025	0,475	41,98	38,17	41,26	37,69	3,57	24	0	0	59,2	47,7	11,51	0,4	0,16	-
18.05.2025	0,474	42,78	38	42,06	37,52	4,54	24	0	0	58,8	47,6	11,27	0,4	0,22	-
19.05.2025	0,481	43,02	38,04	42,3	37,56	4,74	24	0	0	59,2	47,9	11,35	0,41	0,22	-
20.05.2025	0,475	42,62	38,09	41,9	37,61	4,29	24	0	0	59,2	47,9	11,36	0,41	0,38	-
21.05.2025	0,458	41,93	38,18	41,21	37,7	3,51	24	0	0	59,3	48,2	11,12	0,41	0,39	-
22.05.2025	0,453	41,79	38,11	41,07	37,63	3,44	24	0	0	59,6	48,6	11,07	0,41	0,26	-
23.05.2025	0,462	42,02	38	41,3	37,52	3,78	24	0	0	59,6	48,5	11,14	0,4	0,2	-
Итого:	14,34	1283,15	1162,56	1261,56	1148,17	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,34														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	260,712	27626,64	25385,39	27170,29	25096,42
23.05.2025	275,052	28909,79	26547,95	28431,85	26244,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:13:05