

#126566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 44-54, Калининград
4113
6957
ТВ7
16029273
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,603	0	247,095	0	0	243,836	0	0	24	0	0	0	52,9	43,4	0	0,4	-
25.03.2025	10,134	0	247,6	0	0	244,145	0	0	24	0	0	0	54,4	44,4	0	0,41	-
26.03.2025	9,672	0	246,739	0	0	243,411	0	0	24	0	0	0	53,6	44	0	0,4	-
27.03.2025	9,743	0	246,45	0	0	243,134	0	0	24	0	0	0	53,5	43,8	0	0,41	-
28.03.2025	9,021	0	246,533	0	0	243,368	0	0	24	0	0	0	52,1	43,2	0	0,41	-
29.03.2025	9,083	0	246,614	0	0	243,416	0	0	24	0	0	0	52,4	43,4	0	0,42	-
30.03.2025	9,427	0	247,031	0	0	243,71	0	0	24	0	0	0	53,5	44,2	0	0,41	-
31.03.2025	9,606	0	247,186	0	0	243,868	0	0	24	0	0	0	53,5	44	0	0,41	-
01.04.2025	9,591	0	247,075	0	0	243,8	0	0	24	0	0	0	53	43,5	0	0,42	-
02.04.2025	9,608	0	247,613	0	0	244,294	0	0	24	0	0	0	53,3	43,8	0	0,41	-
03.04.2025	8,694	0	247,516	0	0	244,394	0	0	24	0	0	0	51,7	43,1	0	0,41	-
04.04.2025	8,11	0	246,59	0	0	243,718	0	0	24	0	0	0	49,6	41,6	0	0,42	-
05.04.2025	9,397	0	246,836	0	0	243,654	0	0	24	0	0	0	52,2	42,9	0	0,41	-
06.04.2025	10,422	0	247,506	0	0	244,085	0	0	24	0	0	0	54,2	43,9	0	0,41	-
07.04.2025	10,27	0	248,004	0	0	244,574	0	0	24	0	0	0	54,1	44	0	0,41	-
08.04.2025	9,802	0	246,988	0	0	243,759	0	0	24	0	0	0	52,6	42,9	0	0,41	-
09.04.2025	9,974	0	247,09	0	0	243,776	0	0	24	0	0	0	53,3	43,5	0	0,41	-
10.04.2025	9,447	0	247,03	0	0	243,915	0	0	24	0	0	0	51,6	42,2	0	0,38	-
11.04.2025	10,096	0	248,964	0	0	245,564	0	0	24	0	0	0	53,8	43,9	0	0,4	-
12.04.2025	9,634	0	248,855	0	0	245,562	0	0	24	0	0	0	53	43,5	0	0,41	-
13.04.2025	9,092	0	248,976	0	0	245,761	0	0	24	0	0	0	52,4	43,4	0	0,41	-
14.04.2025	5,787	0	163,488	0	0	161,351	0	0	24	0	0	0	52,6	44	0	0,37	-
Итого:	206,213	0	5357,779	0	0	5287,095	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,253																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1715,589	40623,058	0	0	40070,357	0	0	6437	510
14.04.2025	1921,802	45980,835	0	0	45357,451	0	0	6965	510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:57:43