

#126562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 76, Калининград

4113

6943

ТВ7 (АСЦП)

16029241

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,77	0	87,65	0	0	86,518	0	0	24	0	52,3	39,1	0	0,38	-
25.03.2025	5,018	0	87,979	0	0	86,779	0	0	24	0	53,9	40	0	0,39	-
26.03.2025	4,807	0	87,819	0	0	86,662	0	0	24	0	52,9	39,6	0	0,38	-
27.03.2025	4,802	0	87,766	0	0	86,609	0	0	24	0	52,9	39,6	0	0,38	-
28.03.2025	4,452	0	87,536	0	0	86,45	0	0	24	0	51,4	39	0	0,38	-
29.03.2025	4,537	0	87,796	0	0	86,678	0	0	24	0	52	39,4	0	0,38	-
30.03.2025	4,698	0	87,825	0	0	86,671	0	0	24	0	52,9	39,9	0	0,38	-
31.03.2025	4,749	0	87,8	0	0	86,644	0	0	24	0	52,9	39,7	0	0,38	-
01.04.2025	4,721	0	87,676	0	0	86,544	0	0	24	0	52,4	39,3	0	0,38	-
02.04.2025	4,719	0	87,824	0	0	86,676	0	0	24	0	52,7	39,6	0	0,47	-
03.04.2025	4,283	0	87,619	0	0	86,538	0	0	24	0	51	39,1	0	0,35	-
04.04.2025	4,122	0	87,111	0	0	86,116	0	0	24	0	49,2	37,8	0	0,01	-
05.04.2025	4,654	0	87,469	0	0	86,366	0	0	24	0	51,7	38,8	0	0,04	-
06.04.2025	5,063	0	87,766	0	0	86,582	0	0	24	0	53,5	39,5	0	0,11	-
07.04.2025	5,002	0	87,784	0	0	86,603	0	0	24	0	53,4	39,5	0	0,39	-
08.04.2025	4,767	0	87,5	0	0	86,384	0	0	24	0	52,1	38,8	0	0,36	-
09.04.2025	4,862	0	87,541	0	0	86,397	0	0	24	0	52,7	39,2	0	0,2	-
10.04.2025	4,617	0	87,296	0	0	86,219	0	0	24	0	50,9	38,1	0	0,16	-
11.04.2025	4,959	0	87,915	0	0	86,739	0	0	24	0	53,2	39,5	0	0,34	-
12.04.2025	4,734	0	87,805	0	0	86,672	0	0	24	0	52,3	39,2	0	0,22	-
13.04.2025	4,475	0	87,929	0	0	86,814	0	0	24	0	51,8	39,4	0	0,36	-
14.04.2025	2,679	0	54,235	0	0	53,544	0	0	24	0	52	39,9	0	0,31	-
15.04.2025	0	0	0,014	0	0	0,014	0	0	24	0	26,1	21,3	0	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,8	17	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17	0	0	-
Итого:	101,49	0	1895,655	0	0	1871,219	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,24														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	755,432	12585,21	0	0	12411,942	0	0	3421	936
17.04.2025	856,924	14480,865	0	0	14283,162	0	0	4021	936

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:56:04