

#126563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 76, Калининград
4113
6944
ТВ7 (АССII)
16029241
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,59	0	15,05	9,689	0	14,871	9,637	0	24	0	50,2	35,3	0,03	0,31	6,8
25.03.2025	1,494	0	14,578	9,784	0	14,402	9,729	0	24	0	50,6	35,8	0,04	0,41	5,5
26.03.2025	1,511	0	14,687	9,828	0	14,507	9,773	0	24	0	50,9	36,1	0,02	0,42	4,4
27.03.2025	1,562	0	14,881	9,755	0	14,699	9,701	0	24	0	51	36,1	0,04	0,46	6,9
28.03.2025	1,482	0	14,323	9,737	0	14,144	9,681	0	24	0	51,5	36,3	0,13	0,55	5,7
29.03.2025	1,436	0	14,219	9,736	0	14,045	9,68	0	24	0	51	36,2	0,1	0,52	8,9
30.03.2025	1,803	0	16,117	9,622	0	15,919	9,567	0	24	0	51	36,5	0,09	0,55	9,9
31.03.2025	1,581	0	15,009	9,752	0	14,825	9,695	0	24	0	51,2	36,5	0,06	0,51	6,8
01.04.2025	1,751	0	15,734	9,628	0	15,538	9,572	0	24	0	51,4	36,5	0,05	0,45	5,9
02.04.2025	1,591	0	14,995	9,729	0	14,81	9,672	0	24	0	51,2	36,4	0,02	0,37	-
03.04.2025	1,496	0	14,438	9,759	0	14,256	9,701	0	24	0	51,9	37	0,08	0,54	-
04.04.2025	1,552	0	14,713	9,72	0	14,528	9,663	0	24	0	51,7	36,7	0,01	0,36	-
05.04.2025	1,704	0	15,653	9,594	0	15,466	9,539	0	24	0	50,3	35,8	0,01	0,15	-
06.04.2025	1,996	0	17,194	9,297	0	16,996	9,247	0	24	0	49,4	35	0	0,02	-
07.04.2025	1,516	0	14,598	9,674	0	14,422	9,62	0	24	0	50,5	35,5	0,01	0,16	-
08.04.2025	1,515	0	14,614	9,663	0	14,439	9,609	0	24	0	50,4	35,4	0,01	0,11	-
09.04.2025	1,502	0	14,575	9,653	0	14,402	9,599	0	24	0	50,2	35,4	0,01	0,07	-
10.04.2025	1,422	0	12,755	7,776	0	12,594	7,729	0	24	0	51,4	36,6	0,03	0,24	-
11.04.2025	1,681	0	15,536	10,649	0	15,324	10,581	0	24	0	54	38	0,05	0,39	-
12.04.2025	1,645	0	15,686	10,995	0	15,472	10,925	0	24	0	53,9	38,1	0,07	0,48	-
13.04.2025	1,807	0	16,37	10,922	0	16,144	10,85	0	24	0	54,4	38,6	0,25	0,65	-
14.04.2025	1,707	0	16,01	10,983	0	15,788	10,909	0	24	0	54,6	39,3	0,28	0,79	-
15.04.2025	1,399	0	16,042	10,965	0	15,871	10,906	0	24	0	46,3	34,4	0,14	0,4	-
16.04.2025	1,548	0	15,419	11,122	0	15,21	11,048	0	24	0	53,8	38,6	0,11	0,5	-
17.04.2025	1,826	0	16,586	11,031	0	16,355	10,956	0	24	0	54,7	39,2	0,26	0,72	-
18.04.2025	1,559	0	15,573	11,223	0	15,358	11,145	0	24	0	54,5	39,8	0,29	0,79	-
19.04.2025	1,803	0	16,648	11,159	0	16,413	11,08	0	24	0	54,9	40	0,21	0,72	-
20.04.2025	1,677	0	16,162	11,25	0	15,938	11,172	0	24	0	54,4	39,5	0,13	0,58	-
21.04.2025	1,616	0	15,91	11,304	0	15,691	11,225	0	24	0	54,1	39,2	0,07	0,46	-
22.04.2025	1,687	0	16,24	11,373	0	16,015	11,295	0	24	0	54,2	39,1	0,07	0,39	-
23.04.2025	1,618	0	16,035	11,53	0	15,814	11,45	0	24	0	54,1	39	0,02	0,35	-
Итого:	50,077	0	476,35	316,902	0	470,256	314,956	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,961														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	210,883	1822,148	1038,225	0	1801,751	1033,441	0	3421	936
23.04.2025	260,96	2298,5	1355,128	0	2272,007	1348,397	0	4165	936

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 13:11:55