

#126560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-7, ЖСК, УК
Дзержинского 102-102Д, Калининград
70
7108
ТВ7
15024981
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,463	0	31,032	21,328	0	30,586	21,185	0	24	0	0	0	55,4	38,6	0,03	0,38	6,8
25.03.2025	3,345	0	30,765	21,559	0	30,327	21,415	0	24	0	0	0	55,1	38,5	0,03	0,38	5,5
26.03.2025	3,166	0	24,365	14,608	0	24,024	14,533	0	24	0	0	0	54,5	34,7	0,03	0,42	4,4
27.03.2025	3,094	0	24,161	14,674	0	23,828	14,599	0	24	0	0	0	54,2	34,6	0,03	0,42	6,9
28.03.2025	3,201	0	24,366	14,746	0	24,017	14,667	0	24	0	0	0	55,3	35	0,03	0,42	5,7
29.03.2025	3,275	0	24,163	13,802	0	23,815	13,728	0	24	0	0	0	55,3	35,2	0,03	0,42	8,9
30.03.2025	3,621	0	26,826	15,064	0	26,44	14,979	0	24	0	0	0	55,4	36	0,03	0,42	9,9
31.03.2025	3,439	0	26,53	15,806	0	26,149	15,715	0	24	0	0	0	55,3	36,3	0,03	0,42	6,8
01.04.2025	3,489	0	29,392	19,431	0	28,962	19,305	0	24	0	0	0	56	38,2	0,03	0,4	5,9
02.04.2025	2,631	0	23,167	16,177	0	22,821	16,068	0	24	0	0	0	56,3	38,6	0,03	0,3	-
03.04.2025	3,889	0	31,188	20,236	0	30,679	20,079	0	24	2	0	0	59,1	41,3	0,03	0,4	-
04.04.2025	3,598	0	29,634	20,257	0	29,154	20,108	0	24	2	0	0	58,9	40,3	0,03	0,4	-
05.04.2025	3,75	0	30,126	20,112	0	29,64	19,967	0	24	2	0	0	58,8	39,9	0,03	0,4	-
06.04.2025	3,982	0	30,764	19,932	0	30,264	19,793	0	24	2	0	0	59	39,4	0,03	0,39	-
07.04.2025	3,493	0	28,749	20,117	0	28,286	19,979	0	24	2	0	0	58,7	39,2	0,03	0,4	-
08.04.2025	3,586	0	29,128	20,091	0	28,657	19,953	0	24	2	0	0	58,8	39,3	0,03	0,4	-
09.04.2025	3,513	0	28,927	19,987	0	28,463	19,847	0	24	2	0	0	58,6	39,6	0,03	0,39	-
10.04.2025	3,818	0	30,064	19,897	0	29,577	19,758	0	24	2	0	0	58,9	39,4	0,03	0,4	-
11.04.2025	3,427	0	28,529	20,212	0	28,068	20,072	0	24	2	0	0	58,7	39,3	0,03	0,4	-
12.04.2025	3,751	0	29,785	19,906	0	29,303	19,766	0	24	2	0	0	59	39,6	0,03	0,4	-
13.04.2025	3,868	0	30,249	19,767	0	29,753	19,624	0	24	2	0	0	59,3	40,1	0,03	0,4	-
14.04.2025	3,321	0	28,274	20,143	0	27,812	19,994	0	24	2	0	0	59,1	40,5	0,03	0,4	-
15.04.2025	3,534	0	29,407	20,296	0	28,925	20,142	0	24	2	0	0	59,3	40,9	0,03	0,4	-
16.04.2025	3,457	0	28,99	20,236	0	28,52	20,086	0	24	2	0	0	59	40,4	0,02	0,4	-
17.04.2025	3,702	0	29,85	20,025	0	29,362	19,878	0	24	2	0	0	59,1	40,3	0,03	0,4	-
18.04.2025	3,425	0	28,628	19,992	0	28,163	19,844	0	24	2	0	0	59	40,3	0,03	0,4	-
19.04.2025	3,79	0	30,016	19,733	0	29,527	19,589	0	24	2	0	0	59,1	40,2	0,02	0,4	-
20.04.2025	3,41	0	28,255	19,775	0	27,799	19,637	0	24	2	0	0	58,8	39,6	0,03	0,4	-
21.04.2025	3,587	0	28,866	19,66	0	28,399	19,523	0	24	2	0	0	58,9	39,4	0,03	0,4	-
22.04.2025	3,275	0	27,424	19,677	0	26,985	19,546	0	24	2	0	0	58,6	38,9	0,02	0,4	-
23.04.2025	3,49	0	28,183	19,517	0	27,73	19,386	0	24	2	0	0	58,7	38,6	0,03	0,4	-
Итого:	108,39	0	879,803	586,763	0	866,035	582,765	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,889																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	660,126	5117,514	3038,521	0	5047,502	3022,66	0	5007	426
23.04.2025	768,516	5997,316	3625,287	0	5913,537	3605,423	0	5751	426

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:54:54