

#126555#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК
Судостроительная 35-45, Калининград
4317
6975
ТВ7 (ASCII)
16031580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,989	0	257,159	0	0	253,951	0	0	24	0	51,6	44,1	0,37	0,36	-
25.03.2025	7,691	0	257,124	0	0	253,847	0	0	24	0	52	44,7	0,37	0,36	-
26.03.2025	7,019	0	257,146	0	0	254,308	0	0	24	0	48,6	42	0,37	0,35	-
27.03.2025	7,412	0	257,049	0	0	253,991	0	0	24	0	50,4	43,5	0,37	0,36	-
28.03.2025	6,234	0	256,92	0	0	254,294	0	0	24	0	46,8	40,9	0,36	0,35	-
29.03.2025	6,373	0	257,029	0	0	254,361	0	0	24	0	47,2	41,2	0,36	0,35	-
30.03.2025	6,816	0	257,295	0	0	254,46	0	0	24	0	48,5	42,1	0,37	0,35	-
31.03.2025	7,061	0	257,241	0	0	254,318	0	0	24	0	49,3	42,7	0,37	0,35	-
01.04.2025	7,596	0	257,154	0	0	254,06	0	0	24	0	50,7	43,6	0,37	0,36	-
02.04.2025	6,617	0	256,805	0	0	254,036	0	0	24	0	48	41,8	0,36	0,35	-
03.04.2025	5,972	0	256,574	0	0	254,069	0	0	24	0	45,9	40,2	0,36	0,34	-
04.04.2025	6,224	0	234,645	0	0	232,268	0	0	24	0	46,5	40,1	0,39	0,37	-
05.04.2025	8,7	0	223,971	0	0	220,842	0	0	24	0	54,8	45,4	0,42	0,42	-
06.04.2025	9,949	0	238,839	0	0	235,075	0	0	24	0	58,3	48,2	0,42	0,41	-
07.04.2025	8,34	0	231,734	0	0	228,578	0	0	24	0	54	45,3	0,41	0,4	-
08.04.2025	8,167	0	221,739	0	0	218,871	0	0	24	0	52,6	43,7	0,42	0,41	-
09.04.2025	7,954	0	204,016	0	0	201,329	0	0	24	0	53,2	43,7	0,43	0,42	-
10.04.2025	9,932	0	233,084	0	0	229,44	0	0	24	0	58,2	47,9	0,42	0,41	-
11.04.2025	8,538	0	228,645	0	0	225,442	0	0	24	0	54,8	45,8	0,42	0,41	-
12.04.2025	7,56	0	244,615	0	0	241,58	0	0	24	0	51,3	43,9	0,4	0,39	-
13.04.2025	6,403	0	258,51	0	0	255,716	0	0	24	0	48	42,1	0,38	0,36	-
14.04.2025	5,378	0	261,396	0	0	258,984	0	0	24	0	44,7	39,7	0,37	0,35	-
15.04.2025	2,691	0	97,25	0	0	96,108	0	0	24	0	50,1	43,4	0,33	0,33	-
Итого:	166,616	0	5505,94	0	0	5439,928	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,796														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	276,142	8093,13	0	0	7981,935	0	0	756	193
15.04.2025	442,756	13599,069	0	0	13421,863	0	0	1308	193

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:03:27