

#126697#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ

Артиллерийская 72, Калининград

5034

6183

ТВ7 (АСЦП)

13012640

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	11,15	0	107,41	0	0	105,221	0	0	24	0	67,1	41,8	0,49	0,35	4,4
22.03.2025	10,185	0	106,07	0	0	103,906	0	0	24	0	67,2	43,8	0,48	0,35	5,6
23.03.2025	9,17	0	89,6	0	0	87,796	0	0	24	0	66,6	41,6	0,49	0,36	5,7
24.03.2025	11,404	0	108,97	0	0	106,744	0	0	24	0	67,2	41,7	0,48	0,35	6,8
25.03.2025	11,043	0	110,225	0	0	107,953	0	0	24	0	67,6	43,2	0,48	0,35	5,5
26.03.2025	10,133	0	89,65	0	0	87,849	0	0	24	0	66,6	39,1	0,49	0,35	4,4
27.03.2025	11,016	0	99,69	0	0	97,669	0	0	24	0	67	40,1	0,47	0,34	6,9
28.03.2025	9,68	0	86,6	0	0	84,867	0	0	24	0	66,5	39,2	0,48	0,34	5,7
29.03.2025	8,768	0	84,69	0	0	83,003	0	0	24	0	66,3	41,1	0,5	0,33	8,9
30.03.2025	8,761	0	82,04	0	0	80,42	0	0	24	0	66	40,1	0,49	0,34	9,9
31.03.2025	10,492	0	95,18	0	0	93,243	0	0	24	0	67	40,1	0,48	0,34	6,8
01.04.2025	11,223	0	102,65	0	0	100,543	0	0	24	0	67,4	40,7	0,47	0,34	5,9
02.04.2025	10,049	0	91,11	0	0	89,258	0	0	24	0	67	40,1	0,47	0,34	-
03.04.2025	9,101	0	81,02	0	0	79,405	0	0	24	0	66,3	38,9	0,48	0,34	-
04.04.2025	10,196	0	93,145	0	0	91,244	0	0	24	0	67,1	40,5	0,47	0,34	-
05.04.2025	12,012	0	125,47	0	0	122,823	0	0	24	0	68,3	45	0,46	0,35	-
06.04.2025	13,766	0	144,61	0	0	141,353	0	0	24	0	70,9	47,7	0,46	0,35	-
07.04.2025	12,95	0	126,43	0	0	123,637	0	0	24	0	70,1	45,1	0,46	0,35	-
08.04.2025	12,641	0	124,495	0	0	121,861	0	0	24	0	68,5	43,7	0,46	0,35	-
09.04.2025	11,792	0	116,19	0	0	113,763	0	0	24	0	68	43,3	0,46	0,35	-
10.04.2025	12,986	0	128,33	0	0	125,589	0	0	24	0	68,8	44,1	0,45	0,35	-
11.04.2025	11,386	0	108,89	0	0	106,624	0	0	24	0	67,8	42,4	0,46	0,35	-
12.04.2025	9,852	0	98,38	0	0	96,34	0	0	24	0	67,8	43,4	0,47	0,34	-
13.04.2025	7,824	0	75,15	0	0	73,645	0	0	24	0	66,5	41,1	0,48	0,34	-
14.04.2025	8,031	0	73,445	0	0	71,984	0	0	24	0	66,2	39,6	0,46	0,32	-
15.04.2025	7,257	0	70,855	0	0	69,481	0	0	24	0	65,3	40,3	0,43	0,31	-
16.04.2025	7,238	0	68,595	0	0	67,274	0	0	24	0	65,1	39,5	0,45	0,3	-
17.04.2025	4,883	0	51,575	0	0	50,619	0	0	24	0	63,7	40,7	0,4	0,29	-
18.04.2025	4,18	0	45,68	0	0	44,846	0	0	24	0	63,2	41	0,36	0,29	-
19.04.2025	4,09	0	46,455	0	0	45,623	0	0	24	0	62,4	41	0,36	0,29	-
20.04.2025	5,392	0	57,6	0	0	56,537	0	0	24	0	63,5	40,7	0,36	0,29	-
Итого:	298,651	0	2890,2	0	0	2831,12	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,332														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	7591,23	85195,125	0	8,681	83400,097	0	8,622	23168	0
20.04.2025	7889,883	88085,325	0	8,681	86231,215	0	8,622	23912	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:36:45