

#131062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ

Артиллерийская 72, Калининград

5034

6183

ТВ7 (АСЦП)

13012640

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	6,73	0	68,49	0	0	67,223	0	0	24	0	63,5	39,6	0,36	0,29	-
22.04.2025	7,873	0	76,07	0	0	74,617	0	0	24	0	64,7	39,5	0,37	0,29	-
23.04.2025	7,168	0	69,275	0	0	67,939	0	0	24	0	65	39,8	0,36	0,29	-
24.04.2025	7,894	0	73,885	0	0	72,463	0	0	24	0	65	39	0,36	0,29	-
25.04.2025	10,025	0	98,06	0	0	96,148	0	0	24	0	65,5	40,6	0,36	0,29	-
26.04.2025	10,154	0	106,95	0	0	104,837	0	0	24	0	65,9	42,8	0,36	0,29	-
27.04.2025	9,279	0	98,615	0	0	96,676	0	0	24	0	65,7	42,8	0,36	0,29	-
28.04.2025	7,549	0	82,985	0	0	81,359	0	0	24	0	65,6	43,5	0,36	0,29	-
29.04.2025	1,865	0	30,815	0	0	30,345	0	0	24	0	56,8	42,1	0,3	0,24	-
30.04.2025	3,175	0	35,23	0	0	34,597	0	0	24	0	62,7	40,8	0,37	0,29	-
01.05.2025	3,18	0	40,325	0	0	39,598	0	0	24	0	62,7	43,5	0,37	0,29	-
02.05.2025	3,09	0	39,66	0	0	38,951	0	0	24	0	62,4	43,5	0,37	0,29	-
03.05.2025	2,879	0	38,65	0	0	37,977	0	0	24	0	61,5	43,4	0,35	0,28	-
04.05.2025	3,191	0	40,67	0	0	39,94	0	0	24	0	62,5	43,4	0,36	0,29	-
05.05.2025	4,227	0	47,655	0	0	46,781	0	0	24	0	63,3	41,7	0,36	0,29	-
06.05.2025	4,293	0	53,405	0	0,778	52,478	0	0,773	24	0	61,3	42,3	0,35	0,29	-
07.05.2025	4,298	0,123	49,89	0	0	48,967	0	0	24	0	63,5	42,6	0,36	0,29	-
08.05.2025	3,582	0	45,285	0	0	44,455	0	0	24	0	63,3	44,1	0,36	0,29	-
09.05.2025	3,568	0	45,57	0	0	44,731	0	0	24	0	63,4	44,3	0,36	0,28	-
10.05.2025	3,445	0	42,715	0	0	41,932	0	0	24	0	63,3	43,6	0,36	0,28	-
11.05.2025	3,404	0	42,96	0	0	42,175	0	0	24	0	63,2	43,9	0,36	0,29	-
12.05.2025	4,313	0	48,465	0	0	47,557	0	0	24	0	64	42,4	0,36	0,29	-
13.05.2025	8,405	0	85,495	0	0,011	83,805	0	0,011	24	0	65,9	41,9	0,36	0,29	-
14.05.2025	11,578	0,002	117,305	0	0	114,957	0	0	24	0	66,4	42,3	0,36	0,29	-
15.05.2025	12,263	0	130,375	0	0	127,78	0	0	24	0	66,1	43,1	0,36	0,29	-
16.05.2025	11,433	0	121,59	0	0	119,194	0	0	24	0	65,7	42,8	0,36	0,29	-
17.05.2025	10,265	0	111,56	0	0	109,354	0	0	24	0	65,9	43,5	0,36	0,29	-
18.05.2025	9,959	0	107,995	0	0	105,848	0	0	24	0	66,1	43,7	0,36	0,29	-
19.05.2025	10,404	0	106,89	0	0	104,771	0	0	24	0	65,9	42,2	0,36	0,29	-
20.05.2025	9,191	0	95,715	0	0	93,83	0	0	24	0	65,8	42,4	0,35	0,28	-
Итого:	198,68	0	2152,55	0	0,789	2111,285	0	0,784	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,454														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7889,883	88085,325	0	8,681	86231,215	0	8,622	23912	0
20.05.2025	8088,563	90237,875	0	9,47	88342,5	0	9,406	24632	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:54:49