

#126554#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 140-146, Калининград

4395

7204

ТВ7 (АСЦП)

16028090

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,766	0	46,39	0	0	45,773	0	0	24	0	53,7	39,3	0,61	0,53	-
25.03.2025	2,402	0	46,373	0	0	45,829	0	0	24	0	50,2	37,7	0,62	0,53	-
26.03.2025	2,463	0	46,428	0	0	45,882	0	0	24	0	50,6	37,8	0,62	0,53	-
27.03.2025	2,543	0	46,438	0	0	45,87	0	0	24	0	51,4	38,2	0,62	0,53	-
28.03.2025	2,032	0	46,236	0	0	45,779	0	0	24	0	46,3	35,7	0,62	0,53	-
29.03.2025	1,868	0	46,181	0	0	45,75	0	0	24	0	45	35,3	0,62	0,53	-
30.03.2025	2,117	0	46,184	0	0	45,714	0	0	24	0	47,1	36	0,62	0,53	-
31.03.2025	2,496	0	46,18	0	0	45,627	0	0	24	0	51	37,9	0,62	0,53	-
01.04.2025	2,886	0	46,201	0	0	45,555	0	0	24	0	55,1	40	0,61	0,53	-
02.04.2025	2,297	0	46,183	0	0	45,663	0	0	24	0	49,3	37,3	0,62	0,53	-
03.04.2025	1,862	0	46,189	0	0	45,76	0	0	24	0	45,1	35,3	0,62	0,53	-
04.04.2025	2,283	0	46,215	0	0	45,703	0	0	24	0	49	37,1	0,62	0,53	-
05.04.2025	3,286	0	46,243	0	0	45,495	0	0	24	0	59,4	42,1	0,61	0,53	-
06.04.2025	3,608	0	46,24	0	0	45,423	0	0	24	0	62,3	43,3	0,61	0,53	-
07.04.2025	3,112	0	46,208	0	0	45,51	0	0	24	0	57,3	40,9	0,61	0,53	-
08.04.2025	3,066	0	46,2	0	0	45,516	0	0	24	0	56,8	40,7	0,61	0,53	-
09.04.2025	2,954	0	46,205	0	0	45,543	0	0	24	0	55,7	40,2	0,61	0,53	-
10.04.2025	3,281	0	46,227	0	0	45,489	0	0	24	0	59	41,8	0,61	0,53	-
11.04.2025	2,752	0	46,189	0	0	45,573	0	0	24	0	53,6	39,2	0,62	0,53	-
12.04.2025	2,314	0	46,243	0	0	45,72	0	0	24	0	49,4	37,3	0,62	0,53	-
13.04.2025	1,822	0	46,272	0	0	45,847	0	0	24	0	44,7	35,2	0,62	0,53	-
14.04.2025	0,926	0	29,959	0	0	29,737	0	0	24	0	40,9	33,5	0,5	0,43	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,7	20,6	0,27	0,25	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	20,7	0,27	0,25	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	21	0,27	0,25	-
Итого:	55,136	0	1001,184	0	0	988,758	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,169														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	479,548	7765,044	0	0	7658,563	0	0	4160	283
17.04.2025	534,684	8766,226	0	0	8647,32	0	0	4760	283

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:59:37