

#17706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 140-146, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7204
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16028090
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,028	0	46,652	0	0	46,181	0	0	24	6	0	0	46,8	36,3	0,45	0,38	4,6
25.04.2021	2,105	0	46,657	0	0	46,168	0	0	24	6	0	0	47,6	36,7	0,46	0,38	4
26.04.2021	2,245	0	46,653	0	0	46,138	0	0	24	6	0	0	48,8	37,1	0,46	0,39	3,7
27.04.2021	1,025	0	19,637	0	0	19,413	0	0	24	6	0	0	49,6	37	0,36	0,33	2,9
28.04.2021	1,896	0	37,91	0	0	37,534	0	0	24	9	0	0	46,4	34,3	0,43	0,37	4,1
29.04.2021	1,836	0	45,139	0	0	44,723	0	0	24	9	0	0	44,9	35,1	0,44	0,37	6,7
30.04.2021	0,624	0	16,535	0	0	16,391	0	0	24	9	0	0	43,6	34,6	0,26	0,24	9,3
Итого:	11,759	0	259,183	0	0	256,548	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,809																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	463,329	7591,019	0	0	7483,781	0	0	3773	510
30.04.2021	475,087	7850,202	0	0	7740,33	0	0	3941	510

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 16:00:27