

#17686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6891
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
23.02.2021	0,606	0,244	27,06	19,9	0	26,63	19,66	6,97	24	0	0	57,8	44,1	13,72	0,53	0,52	0	4,6
24.02.2021	0,531	0,193	25,66	19,93	0	25,23	19,69	5,54	24	0	0	57,4	44,1	13,39	0,53	0,52	0	8,2
25.02.2021	0,516	0,185	25,3	19,83	0	24,9	19,59	5,31	24	0	0	57,3	44	13,26	0,54	0,52	0	10,7
26.02.2021	0,535	0,196	25,39	19,61	0	24,97	19,37	5,6	24	0	0	57,3	43,6	13,64	0,53	0,52	0	4,9
27.02.2021	0,554	0,208	25,63	19,47	0	25,21	19,23	5,98	24	0	0	57,4	43,7	13,69	0,53	0,52	0	3,2
28.02.2021	0,655	0,279	27,51	19,2	0	27,1	18,96	8,14	24	0	0	57,3	43,5	13,81	0,53	0,52	0	3
01.03.2021	0,545	0,199	25,19	19,19	0	24,78	18,95	5,83	24	0	0	57,3	43,3	13,93	0,53	0,52	0	2,5
02.03.2021	0,535	0,193	24,67	18,86	0	24,28	18,62	5,66	24	0	0	57,2	43,1	14,18	0,53	0,52	0	3,2
03.03.2021	0,548	0,203	24,63	18,61	0	24,24	18,37	5,87	24	0	0	57,4	43,1	14,33	0,53	0,52	0	1,3
04.03.2021	0,546	0,196	24,45	18,5	0	24,09	18,26	5,83	24	0	0	57,3	42,9	14,4	0,53	0,52	0	1,3
05.03.2021	0,533	0,189	24,06	18,29	0	23,7	18,05	5,65	24	0	0	57,3	42,8	14,52	0,53	0,52	0	-0,7
06.03.2021	0,587	0,223	24,94	18,1	0	24,53	17,86	6,67	24	0	0	57,4	42,6	14,78	0,53	0,52	0	1,4
07.03.2021	0,635	0,256	25,79	18,02	0	25,41	17,78	7,63	24	0	0	57,4	42,4	15,03	0,53	0,52	0	1,7
08.03.2021	0,641	0,26	25,88	17,98	0	25,48	17,74	7,74	24	0	0	57,6	42,6	14,95	0,53	0,52	0	0
09.03.2021	0,526	0,187	23,76	18,13	0	23,41	17,89	5,52	24	0	0	57,2	42,6	14,57	0,53	0,52	0	-1,7
10.03.2021	0,535	0,192	23,98	18,14	0	23,61	17,9	5,71	24	0	0	57,2	42,7	14,59	0,53	0,52	0	-0,7
11.03.2021	0,545	0,197	24	17,96	0	23,64	17,72	5,92	24	0	0	57,2	42,5	14,74	0,54	0,52	0	-0,8
12.03.2021	0,525	0,191	22,15	16,07	0	21,82	15,92	5,9	23	1	1	56,8	41,6	15,22	0,53	0,53	0	4,6
13.03.2021	0,558	0,21	22,03	15,13	0	21,71	15,1	6,61	24	0	0	56,6	40,4	16,25	0,53	0,53	0	4,9
14.03.2021	0,637	0,26	23,63	15,08	0	23,27	15,03	8,24	24	0	0	56,7	40,5	16,24	0,54	0,53	0	3,7
15.03.2021	0,522	0,185	21,51	15,38	0	21,22	15,31	5,91	24	0	0	56,3	40,5	15,76	0,54	0,53	0	3,2
16.03.2021	0,501	0,174	21,15	15,49	0	20,87	15,37	5,5	24	0	0	56,2	40,6	15,66	0,54	0,53	0	2,5
17.03.2021	0,505	0,178	21,55	15,93	0	21,27	15,73	5,54	24	0	0	56,3	40,9	15,48	0,54	0,52	0	1,6
18.03.2021	0,544	0,206	22,56	16,1	0	22,24	15,91	6,33	24	0	0	56,6	41,3	15,34	0,54	0,53	0	1
19.03.2021	0,535	0,199	21,67	15,14	0	21,36	15,12	6,24	24	0	0	56,4	40,4	16	0,53	0,53	0	-1,1
20.03.2021	0,539	0,198	21,72	15,27	0	21,42	15,22	6,2	24	0	0	56,5	40,5	15,99	0,54	0,53	0	-1,1
21.03.2021	0,561	0,211	22,17	15,17	0	21,84	15,15	6,69	24	0	0	56,5	40,4	16,12	0,54	0,52	0	1,8
22.03.2021	0,517	0,181	21,38	15,29	0	21,08	15,27	5,81	24	0	0	56,3	40,3	15,92	0,54	0,53	0	2,6
23.03.2021	0,551	0,205	22,05	15,26	0	21,76	15,23	6,53	24	0	0	56,4	40,3	16,1	0,54	0,53	0	-
Итого:	16,068	0	691,47	505,03	0	681,07	500	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,068																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	284,925	14371,07	11011,42	0	14148,21	10891,58
23.03.2021	300,993	15062,54	11516,45	0	14829,28	11391,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 20:03:35