

#126552#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)

4113

9454

ВКТ-7

00258660

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,661	154,51	152,47	152,47	24	0	0	52,7	41,7	10,92	0,58	0,56	5,5
25.03.2025	1,554	154,33	152,42	152,42	24	0	0	51,2	41	10,21	0,65	0,64	4,4
26.03.2025	1,514	153,36	151,56	151,56	24	0	0	50,1	40,1	9,99	0,62	0,6	6,9
27.03.2025	1,551	153,5	151,66	151,66	24	0	0	50,8	40,6	10,23	0,62	0,6	5,7
28.03.2025	1,564	155,28	153,31	153,31	24	0	0	51,4	41,2	10,22	0,6	0,58	8,9
29.03.2025	1,352	154,51	152,77	152,77	24	0	0	48,3	39,4	8,85	0,65	0,63	9,9
30.03.2025	1,424	153,51	151,79	151,79	24	0	0	49	39,6	9,39	0,63	0,61	6,8
31.03.2025	1,441	153,77	152	152	24	0	0	49,3	39,8	9,5	0,65	0,64	5,9
01.04.2025	1,548	154,31	152,47	152,47	24	0	0	50,7	40,5	10,16	0,61	0,59	-
02.04.2025	1,402	154,14	152,38	152,38	24	0	0	48,9	39,7	9,21	0,61	0,59	-
03.04.2025	1,295	154,11	152,44	152,44	24	0	0	47,4	38,9	8,5	0,63	0,61	-
04.04.2025	1,4	153,86	152,13	152,13	24	0	0	48,7	39,4	9,23	0,66	0,64	-
05.04.2025	1,798	155,07	152,93	152,93	24	0	0	54,8	43	11,79	0,66	0,64	-
06.04.2025	1,942	155,47	153,18	153,18	24	0	0	56,6	43,9	12,71	0,63	0,61	-
07.04.2025	1,753	155,01	152,93	152,93	24	0	0	53,8	42,4	11,49	0,64	0,62	-
08.04.2025	1,737	154,68	152,62	152,62	24	0	0	53,5	42,1	11,4	0,63	0,61	-
09.04.2025	1,697	154,3	152,3	152,3	24	0	0	53	41,8	11,16	0,64	0,62	-
10.04.2025	1,808	154,96	152,79	152,79	24	0	0	54,8	42,9	11,86	0,6	0,58	-
11.04.2025	1,592	154,07	152,16	152,16	24	0	0	51,5	41	10,48	0,6	0,58	-
12.04.2025	1,737	155,78	153,62	153,62	24	0	0	54,1	42,8	11,33	0,63	0,61	-
13.04.2025	1,548	155,53	153,58	153,58	24	0	0	51,3	41,2	10,09	0,52	0,51	-
14.04.2025	1,046	108,26	106,78	106,78	24	0	0	53,3	43,5	9,77	0,37	0,37	-
15.04.2025	0	3,12	3,12	3,12	24	0	0	22,3	23,6	-1,26	0,24	0,24	-
16.04.2025	0	0	0	0	24	0	0	21	19,6	1,4	0,29	0,29	-
17.04.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,2	19,5	1,63	0,36	0,36	-
18.04.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,9	20,2	1,7	0,31	0,31	-
19.04.2025	0	0	0	0	24	0	0	21,8	20,2	1,53	0,26	0,27	-
Итого:	34,364	3355,44	3313,41	3313,41	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,364												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	661,588	55071,4	54301,4	54301,4
19.04.2025	695,952	58426,84	57614,81	57614,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 15:00:17