

#130983#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 124-126А, Калининград (ГВС)

4395

7314

ТВ7

16032001

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.05.2025	3,138	0	28,148	19,09	0	27,685	18,907	0	24	0	0	0	59,8	45,7	0,53	0,51	-
02.05.2025	3,111	0	28,384	19,301	0	27,922	19,115	0	24	0	0	0	59,5	45,8	0,53	0,51	-
03.05.2025	2,767	0	27,87	19,811	0	27,437	19,624	0	24	0	0	0	57,9	45,4	0,5	0,48	-
04.05.2025	3,201	0	30,586	21,325	0	30,089	21,112	0	22	0	0	2	59,5	46,5	0,52	0,5	-
05.05.2025	2,933	0	28,051	20,076	0	27,594	19,885	0	24	0	0	0	59,7	45,6	0,53	0,51	-
06.05.2025	3,132	0	28,925	19,705	0	28,467	19,523	0	24	0	0	0	58,7	45	0,53	0,51	-
07.05.2025	2,939	0	28,182	20,097	0	27,728	19,906	0	24	0	0	0	59,3	45,4	0,53	0,51	-
08.05.2025	3,38	0	30,215	20,274	0	29,718	20,078	0	24	0	0	0	59,7	45,7	0,43	0,41	-
09.05.2025	3,428	0	28,347	17,812	0	27,888	17,649	0	24	0	0	0	59,4	44,7	0,52	0,5	-
10.05.2025	3,302	0	27,42	17,401	0	26,976	17,245	0	24	0	0	0	59,4	44,3	0,51	0,5	-
11.05.2025	3,243	0	27,43	17,81	0	26,986	17,65	0	24	0	0	0	59,5	44,4	0,51	0,49	-
12.05.2025	3,264	0	27,558	17,93	0	27,105	17,764	0	24	0	0	0	59,8	44,8	0,51	0,5	-
13.05.2025	3,068	0	26,804	17,955	0	26,369	17,793	0	24	0	0	0	59,4	44,4	0,51	0,5	-
14.05.2025	3,257	0	27,811	18,097	0	27,358	17,931	0	24	0	0	0	59,5	44,8	0,51	0,5	-
15.05.2025	3,28	0	27,93	18,214	0	27,472	18,044	0	24	0	0	0	59,8	45,1	0,51	0,5	-
16.05.2025	3,22	0	27,869	18,451	0	27,419	18,284	0	24	0	0	0	59,4	44,6	0,51	0,5	-
17.05.2025	3,567	0	29,079	17,896	0	28,608	17,731	0	24	0	0	0	59,4	44,7	0,51	0,5	-
18.05.2025	3,874	0	30,889	18,361	0	30,387	18,188	0	24	0	0	0	59,6	45,3	0,5	0,49	-
19.05.2025	3,064	0	27,541	18,906	0	27,09	18,729	0	24	0	0	0	59,8	45,2	0,51	0,5	-
20.05.2025	2,983	0	26,727	18,246	0	26,299	18,08	0	24	0	0	0	59,2	44,4	0,48	0,47	-
21.05.2025	3,126	0	27,462	18,291	0	27,016	18,12	0	24	0	0	0	59,5	45	0,48	0,47	-
22.05.2025	2,94	0	26,44	18,222	0	26,004	18,051	0	24	0	0	0	59,8	45,1	0,51	0,49	-
23.05.2025	3,393	0	28,751	18,354	0	28,282	18,181	0	24	0	0	0	59,5	45,3	0,51	0,5	-
Итого:	73,61	0	648,419	431,625	0	637,899	427,59	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,581																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.04.2025	18,109	155,425	99,888	0	152,895	98,935	0	130	71
23.05.2025	91,718	803,845	531,514	0	790,794	526,525	0	680	73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.05.2025 7:55:28