

#114865#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104М-1

Номер теплосчётчика:

20204480

Номер абонента:

Адрес установки:

Кирова, 25-27 УК УЮТ

Система

1

Подача

 $Q = M(h_P - h_O)$ 

## Ведомость учёта параметров теплоснабжения

статистические данные

с 24.01.2025 по 23.02.2025

| Дата   | Энергия<br>Q, Гкал | Масса, т | Температура, °C |       | Давление, МПа |      | Время<br>наработки<br>Тнар, ч |
|--------|--------------------|----------|-----------------|-------|---------------|------|-------------------------------|
|        |                    | М        | ТП              | ТО    | РП            | РО   |                               |
| 24.01  | 0,643              | 18,5     | 71,67           | 36,90 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 25.01  | 0,634              | 19,3     | 69,82           | 36,93 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 26.01  | 0,625              | 19,4     | 69,41           | 37,16 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 27.01  | 0,623              | 19,6     | 69,11           | 37,27 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 28.01  | 0,612              | 19,3     | 69,42           | 37,63 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 29.01  | 0,604              | 19,1     | 69,09           | 37,56 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 30.01  | 0,608              | 22,6     | 64,55           | 37,65 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| Итого: | 4,35               | 137,7    | 68,89           | 37,31 | 0,42          | 0,40 | 168,00                        |
| 31.01  | 0,588              | 18,6     | 69,01           | 37,33 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 01.02  | 0,610              | 18,3     | 70,51           | 37,25 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 02.02  | 0,653              | 18,9     | 72,50           | 37,90 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 03.02  | 0,646              | 17,9     | 73,89           | 37,77 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 04.02  | 0,616              | 17,9     | 71,49           | 37,10 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 05.02  | 0,650              | 18,9     | 71,87           | 37,53 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 06.02  | 0,656              | 20,5     | 69,83           | 37,84 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| Итого: | 4,42               | 131,0    | 71,27           | 37,54 | 0,42          | 0,40 | 168,00                        |
| 07.02  | 0,652              | 18,8     | 72,32           | 37,61 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 08.02  | 0,683              | 17,2     | 77,10           | 37,48 | 0,41          | 0,40 | 24,00                         |
| 09.02  | 0,744              | 18,5     | 78,86           | 38,67 | 0,41          | 0,40 | 24,00                         |
| 10.02  | 0,870              | 22,1     | 80,56           | 41,21 | 0,41          | 0,40 | 24,00                         |
| 11.02  | 0,871              | 21,9     | 80,93           | 41,21 | 0,41          | 0,40 | 24,00                         |
| 12.02  | 0,882              | 22,5     | 80,64           | 41,52 | 0,41          | 0,40 | 24,00                         |
| 13.02  | 0,860              | 22,4     | 79,80           | 41,38 | 0,41          | 0,40 | 24,00                         |
| Итого: | 5,56               | 143,5    | 78,80           | 40,04 | 0,41          | 0,40 | 168,00                        |
| 14.02  | 0,851              | 22,5     | 78,94           | 41,17 | 0,41          | 0,40 | 24,00                         |
| 15.02  | 0,835              | 21,9     | 79,27           | 41,08 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 16.02  | 0,836              | 21,6     | 79,91           | 41,21 | 0,43          | 0,41 | 24,00                         |
| 17.02  | 0,847              | 22,2     | 79,45           | 41,34 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 18.02  | 0,780              | 20,8     | 77,62           | 40,21 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 19.02  | 0,714              | 18,5     | 77,41           | 38,77 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 20.02  | 0,757              | 18,5     | 79,54           | 38,71 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| Итого: | 5,62               | 146,0    | 78,90           | 40,44 | 0,42          | 0,40 | 168,00                        |
| 21.02  | 0,851              | 22,6     | 78,64           | 41,06 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 22.02  | 0,770              | 21,9     | 75,49           | 40,27 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| 23.02  | 0,682              | 19,1     | 73,59           | 37,80 | 0,42          | 0,40 | 24,00                         |
| Итого: | 2,30               | 63,6     | 76,04           | 39,81 | 0,42          | 0,40 | 72,00                         |
| Итого: | 22,25              | 621,8    | 74,76           | 38,86 | 0,42          | 0,40 | 744,0                         |
|        |                    |          | dT=             |       | 35,9          |      |                               |

|                                                     |                        |                        |                        |                        |           |          |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| Общее время работы, ч                               | 744,0                  | =                      | Тнар, ч +              | Тмах, ч +              | Тмин, ч + | Тдт, ч + | Ттех.н, ч |
|                                                     | 744,0                  | =                      | 744,0                  | 0,0                    | 0,0       | 0,0      | 0,0       |
| Количество<br>тепла, Гкал                           | Q =                    | Q т/с +                | Qmin +                 | Qmax +                 | Qош. +    | Qт/в +   | Qсан.ут.  |
|                                                     | 22,25                  |                        |                        |                        |           |          |           |
| Показания интеграторов                              | На 24:00<br>23.01.2025 | На 24:00<br>23.02.2025 | Результат<br>за период | На 06:05<br>24.02.2025 |           |          |           |
| Количество теплоты, Гкал                            | 285,02                 | 307,28                 | 22,25                  | 307,45                 |           |          |           |
| Масса теплоносителя М1, т                           | 8611,5                 | 9233,2                 | 621,8                  | 9238,1                 |           |          |           |
| Время наработки, ч                                  | 19927,2                | 20671,2                | 744,0                  | 20677,2                |           |          |           |
| Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч |                        |                        | 0,0                    |                        |           |          |           |

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.46