

#124748#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104М-1

Номер теплосчётчика:

20204480

Номер абонента:

Кирова, 25-27 УК УЮТ

Адрес установки:

Система

1

Подача

 $Q = M(hП - hО)$

ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax кгц
1	50	0,157	63,0	—

Ведомость учёта параметров теплоснабжения

статистические данные

с 24.03.2025 по 23.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		М	ТП	ТО	РП	РО	
24.03	0,480	13,8	69,02	34,28	0,42	0,40	24,00
25.03	0,478	13,7	69,06	34,09	0,42	0,40	24,00
26.03	0,474	13,7	68,91	34,26	0,42	0,40	24,00
27.03	0,553	16,6	69,31	36,04	0,42	0,40	24,00
28.03	0,396	11,5	68,79	34,35	0,42	0,40	24,00
29.03	0,444	12,9	68,91	34,51	0,42	0,40	24,00
30.03	0,489	14,4	68,94	34,90	0,42	0,40	24,00
Итого:	3,31	96,6	69,01	34,68	0,42	0,40	168,00
31.03	0,445	12,8	68,75	33,99	0,42	0,40	24,00
01.04	0,476	13,6	68,86	33,83	0,42	0,40	24,00
02.04	0,563	17,2	69,25	36,57	0,41	0,39	24,00
03.04	0,290	9,1	68,32	36,57	0,41	0,39	24,00
04.04	0,413	12,4	68,52	35,18	0,41	0,39	24,00
05.04	0,599	18,1	70,00	36,91	0,41	0,39	24,00
06.04	0,593	16,9	72,00	36,84	0,41	0,39	24,00
Итого:	3,38	100,1	69,56	35,80	0,41	0,39	168,00
07.04	0,571	16,6	70,73	36,26	0,41	0,39	24,00
08.04	0,585	17,8	69,55	36,63	0,41	0,39	24,00
09.04	0,576	17,5	69,38	36,43	0,41	0,39	24,00
10.04	0,563	16,7	69,76	36,01	0,41	0,39	24,00
11.04	0,605	18,9	69,36	37,37	0,41	0,39	24,00
12.04	0,591	18,4	69,50	37,32	0,41	0,39	24,00
13.04	0,284	9,0	68,77	37,15	0,42	0,39	24,00
Итого:	3,77	114,7	69,62	36,73	0,41	0,39	168,00
14.04	0,112	3,3	65,42	31,63	0,42	0,39	24,00
15.04	0,007	0,4	37,73	22,12	0,42	0,37	24,00
16.04	0,155	4,5	67,48	33,13	0,31	0,28	24,00
17.04	—	—	19,47	19,18	0,16	0,16	24,00
18.04	—	—	19,15	18,81	0,16	0,16	24,00
19.04	—	—	18,83	18,55	0,16	0,16	24,00
20.04	—	—	18,21	17,94	0,16	0,16	24,00
Итого:	0,27	8,3	65,05	31,94	0,26	0,24	168,00
21.04	—	—	17,93	17,64	0,15	0,15	24,00
22.04	—	—	17,51	17,25	0,15	0,15	24,00
23.04	—	—	16,99	16,75	0,15	0,15	24,00
Итого:	0,00	0,0	17,48	17,21	0,15	0,15	72,00
Итого:	10,74	319,7	69,30	31,05	0,35	0,34	744,0

dT= 38,25

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		10,74					
Показания интеграторов	На 24:00 23.03.2025	На 24:00 23.04.2025	Результат за период	На 06:29 24.04.2025			
Количество теплоты, Гкал	322,98	333,72	10,74	333,72			
Масса теплоносителя М1, т	9707,4	10027,1	319,7	10027,1			
Время наработки, ч	21343,1	22087,1	744,0	22093,6			
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.46

