

#121441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 38-40, Калининград
13
6864
ТЭСМА-106
1240021
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,431	76,371	76,172	74,562	75,465	24	24	0	0	0	0	0	73	45	0,45	0,38	-
25.02.2025	2,301	75,363	75,211	73,676	74,543	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,45	0,38	-
26.02.2025	2,306	76,805	76,688	75,086	75,996	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,45	0,38	-
27.02.2025	2,294	77,859	77,762	76,137	77,055	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,45	0,38	-
28.02.2025	2,28	78	77,922	76,277	77,207	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,45	0,38	-
01.03.2025	2,328	76,25	76,113	74,516	75,422	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,45	0,38	-
02.03.2025	2,355	77,445	77,309	75,668	76,59	24	24	0	0	0	0	0	72	45	0,45	0,38	-
03.03.2025	2,304	77,941	77,852	76,207	77,141	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,45	0,38	-
04.03.2025	2,282	78,559	78,484	76,82	77,762	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,45	0,38	-
05.03.2025	2,307	79,73	79,672	77,957	78,922	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,45	0,38	-
06.03.2025	2,308	81,996	81,969	80,18	81,188	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,45	0,38	-
07.03.2025	2,282	81,797	81,797	79,988	81	24	24	0	0	0	0	0	70	46	0,45	0,38	-
08.03.2025	2,279	82,488	82,496	80,66	81,691	24	24	0	0	0	0	0	70	46	0,45	0,38	-
09.03.2025	2,121	73,895	73,758	72,258	73,066	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,45	0,38	-
10.03.2025	1,731	50,613	50,191	49,512	49,84	24	24	0	0	0	0	0	69	39	0,45	0,38	-
11.03.2025	1,724	50,031	49,617	48,957	49,277	24	24	0	0	0	0	0	69	39	0,45	0,38	-
12.03.2025	2,379	86,52	85,941	84,602	85,094	24	24	0	0	0	0	0	70	46	0,45	0,38	-
13.03.2025	2,393	86,41	85,805	84,457	84,938	24	24	0	0	0	0	0	71	47	0,45	0,38	-
14.03.2025	2,488	86,07	85,441	84,062	84,566	24	24	0	0	0	0	0	72	47	0,45	0,38	-
15.03.2025	2,356	75,367	74,727	73,547	73,988	24	24	0	0	0	0	0	74	46	0,45	0,38	-
16.03.2025	1,843	47,043	46,578	45,934	46,27	24	24	0	0	0	0	0	73	38	0,45	0,38	-
17.03.2025	1,982	50,27	49,773	49,055	49,434	24	24	0	0	0	0	0	74	39	0,45	0,38	-
18.03.2025	2,14	59,969	59,426	58,555	58,965	24	24	0	0	0	0	0	73	41	0,45	0,38	-
19.03.2025	2,047	60,07	59,598	58,734	59,152	24	24	0	0	0	0	0	70	40	0,45	0,38	-
20.03.2025	2,004	59,434	58,973	58,129	58,539	24	24	0	0	0	0	0	70	40	0,45	0,38	-
21.03.2025	2,034	62,156	61,699	60,785	61,223	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0,45	0,38	-
22.03.2025	2,013	60,934	60,484	59,594	60,02	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0,45	0,38	-
23.03.2025	2,023	62,445	61,988	61,078	61,508	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0,45	0,38	-
Итого:	61,335	1991,831	1983,446	1946,993	1965,862	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,748																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1138,889	38968,734	38628,934	38040,922	38220,66	19927,79	0
23.03.2025	1200,224	40960,566	40612,379	39987,914	40186,52	20599,79	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 9:48:14