

#126547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Волковинский В. В., ИП

Елизаветинская 11, Калининград

7433

ТВ7 (АСЦП)

15017170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,997	0	9,285	0	0	9,092	0	0	24	0	67,8	41,6	0,39	0,33	4,4
22.03.2025	1,05	0	10,008	0	0	9,796	0	0	24	0	68,5	42,9	0,4	0,33	5,6
23.03.2025	0,936	0	8,682	0	0	8,502	0	0	24	0	67,6	41,3	0,4	0,33	5,7
24.03.2025	0,972	0	9,211	0	0	9,021	0	0	24	0	67,5	41,8	0,4	0,33	6,8
25.03.2025	0,962	0	9,663	0	0	9,464	0	0	24	0	67,6	43,3	0,4	0,33	5,5
26.03.2025	0,976	0	8,688	0	0	8,509	0	0	24	0	67,3	39,9	0,4	0,32	4,4
27.03.2025	0,972	0	8,872	0	0	8,687	0	0	24	0	67,7	41	0,4	0,32	6,9
28.03.2025	0,79	0	6,932	0	0	6,791	0	0	24	0	66,9	39,1	0,41	0,32	5,7
29.03.2025	0,75	0	6,577	0	0	6,444	0	0	24	0	66,8	39,1	0,41	0,31	8,9
30.03.2025	0,845	0	7,399	0	0	7,249	0	0	24	0	66,9	39,1	0,41	0,32	9,9
31.03.2025	0,928	0	8,395	0	0	8,222	0	0	24	0	67,5	40,5	0,4	0,32	6,8
01.04.2025	1,014	0	9,741	0	0	9,54	0	0	24	0	67,4	42,1	0,4	0,32	5,9
02.04.2025	0,846	0	7,775	0	0	7,616	0	0	24	0	67,2	40,7	0,41	0,32	-
03.04.2025	0,764	0	6,685	0	0	6,549	0	0	24	0	66,9	39,1	0,42	0,32	-
04.04.2025	0,887	0	8,077	0	0	7,911	0	0	24	0	67,3	40,5	0,41	0,32	-
05.04.2025	1,121	0	10,722	0	0	10,485	0	0	24	0	70	44,5	0,4	0,32	-
06.04.2025	1,27	0	11,646	0	0	11,372	0	0	24	0	72,6	46	0,39	0,32	-
07.04.2025	1,113	0	9,711	0	0	9,487	0	0	24	0	71,8	43,8	0,4	0,32	-
08.04.2025	1,126	0	10,454	0	0	10,224	0	0	24	0	69,9	43,6	0,4	0,32	-
09.04.2025	1,067	0	9,967	0	0	9,751	0	0	24	0	69,5	43,4	0,4	0,32	-
10.04.2025	1,166	0	11,043	0	0	10,797	0	0	24	0	70,4	44,6	0,39	0,32	-
11.04.2025	1,022	0	9,241	0	0	9,045	0	0	24	0	68,5	41,5	0,4	0,32	-
12.04.2025	0,953	0	9,007	0	0	8,821	0	0	24	0	67,6	41,8	0,4	0,32	-
13.04.2025	0,747	0	6,44	0	0	6,309	0	0	24	0	66,9	38,7	0,42	0,31	-
14.04.2025	0,631	0	5,224	0	0	5,119	0	0	24	0	66,6	37,1	0,41	0,31	-
15.04.2025	0,532	0	4,79	0	0	4,695	0	0	24	0	66,1	39	0,38	0,3	-
16.04.2025	0,735	0	5,978	0	0	5,86	0	0	24	0	66	36,1	0,38	0,29	-
17.04.2025	0,396	0	3,615	0	0	3,545	0	0	24	0	65,1	38,4	0,38	0,29	-
18.04.2025	0,121	0	1,644	0	0	1,614	0	0	24	0	62,7	44,9	0,37	0,28	-
19.04.2025	0,141	0	1,77	0	0	1,737	0	0	24	0	62,9	43,5	0,37	0,28	-
20.04.2025	0,152	0	1,808	0	0	1,775	0	0	24	0	62,9	42,5	0,37	0,28	-
Итого:	25,982	0	239,05	0	0	234,029	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,206														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	453,386	4326,969	0	0,16	4227,576	0	0,158	14983	0
20.04.2025	479,369	4566,017	0	0,16	4461,606	0	0,158	15727	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:59:50