

#17474#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель	Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя	Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 1)
Номер абонента	4317
Порядковый номер	7084
Тип теплосчётчика	ВКТ-9
Заводской номер	3909
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,77	0	172,792	0	0	171,121	0	0	23,98	0,02	0	32774	45,7	41,2	0	0,35	0,33	0	9,5
25.03.2023	0,829	0	172,922	0	0	171,128	0	0	24	0	0	2	47,3	42,5	0	0,35	0,33	0	7,8
26.03.2023	0,915	0	172,647	0	0	170,688	0	0	23,95	0,05	0	32774	49,4	44,1	0	0,36	0,34	0	6
27.03.2023	1,209	0	190,602	0	0	187,826	0	0	24	0	0	2	56,1	49,2	0	0,38	0,36	0	2,1
28.03.2023	1,472	0	264,455	0	0	259,971	0	0	24	0	0	2	60,8	55,1	0	0,41	0,37	0	-1,5
29.03.2023	1,191	0	262,84	0	0	259,128	0	0	23,95	0,05	0	32774	55	50,4	0	0,4	0,36	0	1,7
30.03.2023	0,894	0	207,695	0	0	205,344	0	0	23,95	0,05	0	32774	49,3	44,2	0	0,37	0,34	0	7,1
31.03.2023	0,867	0	174,024	0	0	172,124	0	0	24	0	0	0	48,5	43,5	0	0,35	0,33	0	8,9
01.04.2023	1,144	0	174,659	0	0	172,197	0	0	24	0	0	2	55,1	48,5	0	0,37	0,35	0	5,2
02.04.2023	1,253	0	174,979	0	0	172,288	0	0	24	0	0	0	57,7	50,4	0	0,38	0,36	0	3,9
03.04.2023	1,34	0	174,974	0	0	172,101	0	0	23,98	0,02	0	32774	59,7	52	0	0,39	0,37	0	1,7
04.04.2023	1,391	0	175,169	0	0	172,182	0	0	24	0	0	0	60,9	52,9	0	0,39	0,37	0	-0,1
05.04.2023	1,251	0	174,874	0	0	172,164	0	0	24	0	0	2	57,8	50,6	0	0,38	0,36	0	1
06.04.2023	1,046	0	174,194	0	0	171,98	0	0	24	0	0	2	52,2	46,1	0	0,37	0,35	0	2,3
07.04.2023	0,803	0	173,537	0	0	171,774	0	0	23,98	0,02	0	32774	46,7	42,1	0	0,35	0,33	0	9,6
08.04.2023	0,724	0	173,424	0	0	171,818	0	0	24	0	0	0	44,8	40,6	0	0,34	0,33	0	10,3
09.04.2023	0,778	0	173,189	0	0	171,483	0	0	23,97	0,03	0	32774	46,2	41,6	0	0,35	0,33	0	8,2
10.04.2023	0,821	0	173,737	0	0	171,883	0	0	24	0	0	0	47,8	43	0	0,35	0,33	0	7,9
11.04.2023	0,75	0	173,362	0	0	171,628	0	0	23,97	0,03	0	32774	46,4	42	0	0,34	0,33	0	10
12.04.2023	0,695	0	173,504	0	0	171,884	0	0	24	0	0	0	45	41	0	0,34	0,32	0	11,3
13.04.2023	0,711	0	173,202	0	0	171,561	0	0	23,97	0,03	0	32774	45,3	41,2	0	0,34	0,32	0	9,5
14.04.2023	0,711	0	173,327	0	0	171,682	0	0	24	0	0	0	45,3	41,2	0	0,34	0,32	0	11
15.04.2023	0,671	0	172,974	0	0	171,435	0	0	23,97	0,03	0	32774	44	40,1	0	0,34	0,32	0	10,4
16.04.2023	0,806	0	173,712	0	0	171,94	0	0	24	0	0	0	47	42,3	0	0,35	0,33	0	6,1
17.04.2023	0,776	0	173,462	0	0	171,732	0	0	23,97	0,03	0	32774	46,4	41,9	0	0,35	0,33	0	7,2
18.04.2023	0,771	0	173,459	0	0	171,761	0	0	24	0	0	0	46	41,5	0	0,34	0,32	0	9,5
19.04.2023	0,777	0	173,169	0	0	171,428	0	0	23,95	0,05	0	32774	46,6	42,1	0	0,34	0,32	0	-
20.04.2023	0,254	0	56,85	0	0	56,291	0	0	8,62	15,38	1	32774	46,1	31,5	0	0,15	0,14	0	-
Итого:	25,62	0	4977,734	0	0	4918,542	0	0	656,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,62																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 656,21

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2023	2028,946	273361,406	0	0	269355,938	0	0	28730,27	689,72	23409,48	6,28
20.04.2023	2054,568	278339,156	0	0	274274,469	0	0	29386,47	1345,92	23425,28	22,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 16:03:58