

#126546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК
Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 1)
4317
7084
ВКТ-9
3909
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,029	0	237,96	0	0	235,035	0	0	23,92	0,08	786432	32774	51,3	47	0	0,4	0,3	0	-
25.03.2025	1,002	0	238,667	0	0	235,684	0	0	24	0	786432	2	51,6	47,4	0	0,4	0,3	0	-
26.03.2025	0,907	0	237,4	0	0	234,821	0	0	23,87	0,13	786432	32774	48,3	44,5	0	0,4	0,3	0	-
27.03.2025	0,961	0	237,75	0	0	234,979	0	0	23,9	0,1	786432	32774	50,1	46	0	0,4	0,3	0	-
28.03.2025	0,802	0	238,225	0	0	235,85	0	0	23,97	0,03	786432	32774	46,5	43,1	0	0,4	0,3	0	-
29.03.2025	0,813	0	238,507	0	0	236,078	0	0	23,98	0,02	786432	32774	46,8	43,4	0	0,4	0,3	0	-
30.03.2025	0,875	0	238,362	0	0	235,791	0	0	23,95	0,05	786432	32774	48,2	44,5	0	0,4	0,3	0	-
31.03.2025	0,911	0	237,717	0	0	235,073	0	0	23,88	0,12	786432	32774	49	45,1	0	0,4	0,3	0	-
01.04.2025	0,983	0	237,997	0	0	235,188	0	0	23,92	0,08	786432	32774	50,4	46,2	0	0,4	0,3	0	-
02.04.2025	0,846	0	237,38	0	0	234,883	0	0	23,88	0,12	786432	32774	47,7	44,1	0	0,4	0,3	0	-
03.04.2025	0,758	0	238,432	0	0	236,155	0	0	24	0	786432	2	45,5	42,3	0	0,4	0,3	0	-
04.04.2025	0,771	0	195,092	0	0	193,141	0	0	23,55	0,45	786433	32774	46,5	41,8	0	0,4	0,3	0	-
05.04.2025	1,161	0	209,857	0	0	206,95	0	0	24	0	786432	2	54,6	49	0	0,4	0,3	0	-
06.04.2025	1,314	0	223,202	0	0	219,725	0	0	23,97	0,03	786432	32774	58,1	52	0	0,4	0,3	0	-
07.04.2025	1,115	0	215,252	0	0	212,337	0	0	23,88	0,12	786432	32774	53,8	48,1	0	0,4	0,3	0	-
08.04.2025	1,094	0	206,102	0	0	203,463	0	0	23,9	0,1	786432	32774	52,4	46,9	0	0,4	0,3	0	-
09.04.2025	1,08	0	189,815	0	0	187,334	0	0	23,92	0,08	786432	32774	52,9	46,8	0	0,4	0,3	0	-
10.04.2025	1,317	0	218,357	0	0	214,965	0	0	23,97	0,03	786432	32774	58	51,8	0	0,4	0,3	0	-
11.04.2025	1,144	0	213,892	0	0	210,923	0	0	23,98	0,02	786432	32774	54,6	49	0	0,4	0,3	0	-
12.04.2025	1,007	0	227,572	0	0	224,776	0	0	23,8	0,2	786432	32774	51,2	46,7	0	0,4	0,3	0	-
13.04.2025	0,839	0	242,822	0	0	240,232	0	0	24	0	786432	2	47,8	44,4	0	0,4	0,3	0	-
14.04.2025	0,7	0	245,032	0	0	242,805	0	0	23,95	0,05	786432	32774	44,5	41,6	0	0,4	0,3	0	-
15.04.2025	0,32	0	86,847	0	0	85,836	0	0	8,82	15,18	786433	32774	50,2	34,3	0	0,4	0,3	0	-
Итого:	21,749	0	5092,239	0	0	5032,024	0	0	535,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,749																		

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч535,01

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	2469,975	356336,25	0	0	351160,875	0	0	37810,18	694,32	31873,97	1,68
15.04.2025	2491,724	361428,5	0	0	356192,906	0	0	38345,18	1229,32	31890,97	18,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:33:36