

#126543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 1)

4342

7147

ВКТ-9

4162

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,796	0	116,69	0	0	115,183	0	0	24	0	524288	0	52,4	45,5	0	0,01	0,18	0	-
25.03.2025	0,809	0	116,065	0	0	114,54	0	0	24	0	524288	0	52,9	45,7	0	0,01	0,33	0	-
26.03.2025	0,793	0	116,448	0	0	114,952	0	0	24	0	524288	0	52,3	45,3	0	0,01	0,12	0	-
27.03.2025	0,794	0	116,415	0	0	114,915	0	0	24	0	524288	0	52,4	45,4	0	0,01	0,06	0	-
28.03.2025	0,742	0	116,623	0	0	115,19	0	0	24	0	524288	0	51,1	44,7	0	0,01	0,17	0	-
29.03.2025	0,52	0	65,713	0	0	64,883	0	0	17,08	6,92	786432	32774	51,8	40,3	0	0,16	0,21	0	-
30.03.2025	0,748	0	95,833	0	0	94,595	0	0	24	0	524288	0	52,4	44,5	0	0,01	0,04	0	-
31.03.2025	0,649	0	73,033	0	0	72,138	0	0	24	0	524288	0	51	41,5	0	0,01	0,36	0	-
01.04.2025	0,637	0	63,6	0	0	62,857	0	0	24	0	524288	0	49,9	39,7	0	0,01	0,19	0	-
02.04.2025	0,668	0	63,298	0	0	62,511	0	0	24	0	524288	0	51,4	40,8	0	0,01	0,01	0	-
03.04.2025	0,651	0	95,64	0	0	94,557	0	0	24	0	786432	0	49,1	42	0	0,01	0,01	0	-
04.04.2025	0,755	0	109,135	0	0	107,755	0	0	23,97	0,03	786432	32774	51,8	44,8	0	0,02	0,04	0	-
05.04.2025	0,94	0	112,42	0	0	110,697	0	0	24	0	524288	0	57,3	48,7	0	0,02	0,24	0	-
06.04.2025	0,998	0	112,688	0	0	110,887	0	0	24	0	524288	0	58,6	49,5	0	0,02	0,29	0	-
07.04.2025	0,901	0	112,148	0	0	110,516	0	0	24	0	786432	0	55,7	47,5	0	0,01	0,27	0	-
08.04.2025	0,915	0	111,893	0	0	110,256	0	0	24	0	524288	0	55,8	47,5	0	0,01	0,22	0	-
09.04.2025	0,9	0	112,118	0	0	110,491	0	0	24	0	524288	0	55,6	47,4	0	0,01	0,28	0	-
10.04.2025	0,951	0	112,69	0	0	110,976	0	0	24	0	524288	0	57	48,4	0	0,01	0,26	0	-
11.04.2025	0,842	0	111,703	0	0	110,181	0	0	24	0	524288	0	53,8	46,1	0	0,01	0,26	0	-
12.04.2025	0,79	0	110,84	0	0	109,391	0	0	24	0	786432	0	52,7	45,4	0	0,01	0,2	0	-
13.04.2025	0,704	0	111,235	0	0	109,899	0	0	24	0	524288	0	50,6	44,2	0	0,01	0,1	0	-
14.04.2025	0,366	0	61,603	0	0	60,882	0	0	14,98	9,02	786432	32774	50	39,2	0	0,2	0,22	0	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	32774	20,6	25,7	0	0,5	0,5	0	-	
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786432	32774	19,5	20,8	0	0,5	0,5	0	-	
Итого:	16,869	0	2217,831	0	0	2188,252	0	0	512,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,869																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

512,03

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1657,3	227539,516	480	480	224479,094	480,674	480,674	53791,7	696	20285,12	0
16.04.2025	1674,169	229757,359	480	480	226667,344	480,674	480,674	54303,73	1208,03	20349,08	87,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:47:53