

#72797#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 09.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 42-48, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 3874	Показания прибора, Гкал 09.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6813,972	6763,252	50.72

Подпись исполнителя _____



с 10.03.24 не потеряны



#72796#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 09.03.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7150
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3874
Номер системы 1
Отчёт сформирован 11.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.02.2024	-	3,948	0	408,91	0	0	404,274	0	0	24	0	0	0	49,6	39,8	0	0,42	0,39	0
25.02.2024	-	3,983	0	409,25	0	0	404,552	0	0	24	0	0	0	49,8	40	0	0,42	0,39	0
26.02.2024	-	3,815	0	408,59	0	0	404,04	0	0	24	0	0	0	49,1	39,7	0	0,42	0,39	0
27.02.2024	-	3,853	0	408,6	0	0	404,001	0	0	24	0	0	0	49,4	39,9	0	0,42	0,39	0
28.02.2024	-	3,878	0	408,6	0	0	404	0	0	24	0	0	0	49,4	39,8	0	0,42	0,39	0
29.02.2024	-	4,075	0	408,97	0	0	404,202	0	0	24	0	0	0	50,3	40,2	0	0,42	0,39	0
01.03.2024	-	3,783	0	383,4	0	0	378,937	0	0	24	0	0	0	50,2	40,3	0	0,42	0,39	0
02.03.2024	-	3,629	0	373,15	0	0	368,86	0	0	24	0	0	0	49,9	40,1	0	0,42	0,39	0
03.03.2024	-	2,302	0	236,661	0	0	233,952	0	0	24	0	0	0	49,8	39,6	0	0,42	0,39	0
04.03.2024	-	1,008	0	96,32	0	0	95,145	0	0	24	0	0	0	51,4	40,8	0	0,42	0,39	0
05.03.2024	-	2,515	0	232,2	0	0	229,301	0	0	24	0	0	0	51,9	41,3	0	0,42	0,39	0
06.03.2024	-	4,621	0	410,9	0	0	405,643	0	0	24	0	0	0	52,5	41,2	0	0,42	0,39	0
07.03.2024	-	4,629	0	401,96	0	0	396,536	0	0	24	0	0	0	53,9	42,2	0	0,42	0,39	0
08.03.2024	-	3,084	0	267,14	0	0	263,52	0	0	24	0	0	0	54,1	42,2	0	0,42	0,39	0
09.03.2024	-	1,597	0	122,951	0	0	121,104	0	0	24	0	0	0	57	43,4	0	0,42	0,39	0
Итого:	-	50,72	0	4977,602	0	0	4918,067	0	0	360	0	-	-	51,22	40,7	0	0,42	0,39	0

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.02.2024	6763,252	667710,875	480	480	658954,938	480,674	480,674	40262,27	768	25337,73	0
09.03.2024	6813,972	672688,5	480	480	663873	480,674	480,674	40622,27	1128	25337,73	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения