

#121433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 42-48, Калининград

4113

7150

ВКТ-9

3874

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,302	0	424,87	0	0	419,471	0	0	24	0	524288	0	52	41,6	0	0,01	0,39	0	-
25.02.2025	4,747	0	426,94	0	0	420,976	0	0	24	0	524288	0	54,5	43,2	0	0,02	0,31	0	-
26.02.2025	4,687	0	427,02	0	0	421,022	0	0	24	0	524288	0	54,7	43,5	0	0,01	0,32	0	-
27.02.2025	4,622	0	426,97	0	0	420,976	0	0	24	0	524288	0	54,7	43,6	0	0,02	0,27	0	-
28.02.2025	4,294	0	425,44	0	0	419,889	0	0	24	0	524288	0	52,7	42,4	0	0,01	0,4	0	-
01.03.2025	4,306	0	425,05	0	0	419,603	0	0	24	0	524288	0	52,2	41,9	0	0,01	0,32	0	-
02.03.2025	4,398	0	425,43	0	0	419,924	0	0	24	0	524288	0	52,5	41,9	0	0,01	0,29	0	-
03.03.2025	4,22	0	424,56	0	0	419,29	0	0	24	0	524288	0	51,4	41,2	0	0,01	0,39	0	-
04.03.2025	4,107	0	423,86	0	0	418,731	0	0	24	0	524288	0	50,8	40,9	0	0,01	0,4	0	-
05.03.2025	4,087	0	424,12	0	0	418,955	0	0	24	0	524288	0	50,9	41,1	0	0,01	0,4	0	-
06.03.2025	4,031	0	425,14	0	0	419,891	0	0	24	0	524288	0	51,3	41,6	0	0,01	0,33	0	-
07.03.2025	3,978	0	425,25	0	0	419,98	0	0	24	0	524288	0	51,4	41,8	0	0,01	0,31	0	-
08.03.2025	3,969	0	425,28	0	0	419,968	0	0	24	0	524288	0	51,6	42	0	0,01	0,28	0	-
09.03.2025	3,845	0	424,95	0	0	419,749	0	0	24	0	524288	0	51	41,8	0	0,01	0,38	0	-
10.03.2025	3,842	0	425,4	0	0	420,172	0	0	24	0	524288	0	51,2	42	0	0,02	0,18	0	-
11.03.2025	4,056	0	425,26	0	0	419,921	0	0	24	0	524288	0	51,7	42	0	0,02	0,34	0	-
12.03.2025	4,167	0	425,64	0	0	420,181	0	0	24	0	524288	0	52,2	42,2	0	0,02	0,3	0	-
13.03.2025	4,194	0	425,12	0	0	419,662	0	0	24	0	524288	0	52,3	42,2	0	0,01	0,3	0	-
14.03.2025	4,455	0	425,94	0	0	420,212	0	0	24	0	524288	0	53,5	42,8	0	0,02	0,29	0	-
15.03.2025	4,608	0	426,02	0	0	420,13	0	0	24	0	524288	0	54,2	43,2	0	0,01	0,23	0	-
16.03.2025	4,671	0	426,4	0	0	420,457	0	0	24	0	524288	0	54,5	43,3	0	0,02	0,26	0	-
17.03.2025	4,843	0	426,73	0	0	420,607	0	0	24	0	786432	0	55,3	43,7	0	0,02	0,22	0	-
18.03.2025	4,595	0	425,77	0	0	419,963	0	0	24	0	524288	0	53,9	42,8	0	0,01	0,31	0	-
19.03.2025	4,515	0	425,7	0	0	420,006	0	0	24	0	524288	0	53,3	42,5	0	0,01	0,34	0	-
20.03.2025	4,545	0	426,02	0	0	420,16	0	0	24	0	524288	0	54,1	43,2	0	0,02	0,24	0	-
21.03.2025	3,918	0	423,72	0	0	418,532	0	0	24	0	786432	0	51	41,6	0	0,03	0,35	0	-
22.03.2025	4,285	0	424,4	0	0	418,829	0	0	24	0	524288	0	52,8	42,5	0	0,01	0,38	0	-
23.03.2025	3,863	0	422,52	0	0	417,561	0	0	24	0	786432	0	50	40,6	0	0,01	0,4	0	-
Итого:	120,15	0	11909,52	0	0	11754,818	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,15																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	624,639	59114,988	0	0	58333,508	0	0	5920,33	768	479,15	0
23.03.2025	744,79	71024,508	0	0	70088,328	0	0	6592,33	1440	479,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:12:20