

#126542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 42-48, Калининград

4113

7150

ВКТ-9

3874

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,151	0	424,7	0	0	419,317	0	0	24	0	524288	0	51,9	42	0	0,02	0,18	0	-
25.03.2025	4,411	0	426,03	0	0	420,271	0	0	24	0	524288	0	53,6	43,1	0	0,02	0,18	0	-
26.03.2025	4,198	0	425,63	0	0	420,061	0	0	24	0	524288	0	52,8	42,7	0	0,02	0,31	0	-
27.03.2025	4,239	0	425,3	0	0	419,734	0	0	24	0	524288	0	52,8	42,6	0	0,02	0,3	0	-
28.03.2025	3,853	0	422,46	0	0	417,25	0	0	24	0	524288	0	51,2	41,9	0	0,01	0,3	0	-
29.03.2025	3,972	0	420,42	0	0	415,101	0	0	24	0	524288	0	51,9	42,3	0	0,02	0,17	0	-
30.03.2025	4,111	0	420,69	0	0	415,192	0	0	24	0	524288	0	52,7	42,8	0	0,02	0,28	0	-
31.03.2025	4,123	0	423,27	0	0	417,757	0	0	24	0	524288	0	52,6	42,7	0	0,01	0,31	0	-
01.04.2025	4,11	0	424,7	0	0	419,246	0	0	24	0	524288	0	52,3	42,4	0	0,01	0,32	0	-
02.04.2025	4,066	0	425	0	0	419,503	0	0	24	0	524288	0	52,4	42,7	0	0,01	0,32	0	-
03.04.2025	3,633	0	423,68	0	0	418,544	0	0	24	0	524288	0	50,7	42	0	0,01	0,31	0	-
04.04.2025	3,494	0	421,96	0	0	417,167	0	0	24	0	524288	0	49,2	40,8	0	0,01	0,37	0	-
05.04.2025	3,99	0	423,26	0	0	417,974	0	0	24	0	524288	0	51,6	42	0	0,01	0,29	0	-
06.04.2025	4,351	0	424,23	0	0	418,602	0	0	24	0	524288	0	53,1	42,7	0	0,01	0,27	0	-
07.04.2025	4,328	0	424,22	0	0	418,589	0	0	24	0	524288	0	53,1	42,7	0	0,02	0,29	0	-
08.04.2025	4,143	0	423,23	0	0	417,869	0	0	24	0	524288	0	51,9	41,9	0	0,01	0,28	0	-
09.04.2025	4,203	0	419,17	0	0	413,733	0	0	24	0	786433	0	52,5	42,3	0	0,02	0,2	0	-
10.04.2025	4,046	0	421,73	0	0	416,577	0	0	24	0	786432	2	50,9	41,1	0	0,07	0,2	0	-
11.04.2025	4,345	0	425,55	0	0	419,916	0	0	24	0	524288	0	53,1	42,7	0	0,02	0,15	0	-
12.04.2025	4,117	0	425,17	0	0	419,727	0	0	24	0	524288	0	52,2	42,3	0	0,01	0,3	0	-
13.04.2025	3,878	0	425,55	0	0	420,214	0	0	24	0	524288	0	51,6	42,4	0	0,01	0,21	0	-
14.04.2025	2,301	0	255,29	0	0	252,058	0	0	24	0	786432	0	51,9	37,8	0	0,08	0,3	0	-
Итого:	88,063	0	9151,24	0	0	9034,402	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,063																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	744,79	71024,508	0	0	70088,328	0	0	6592,33	696	479,15	0
14.04.2025	832,853	80175,75	0	0	79122,727	0	0	7120,33	1224	479,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:50:58