

#126541#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
4342
7120
ВКТ-9
3860
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,233	0	55,495	42,769	0	54,515	42,287	0	24	0	0	0	62,1	49,5	0	0,44	0,43	0	5,5
25.03.2025	1,311	0	56,855	42,739	0	55,851	42,257	0	24	0	0	0	62,2	49,5	0	0,44	0,43	0	4,4
26.03.2025	1,288	0	56,273	42,55	0	55,279	42,072	0	24	0	0	0	62,1	49,4	0	0,44	0,43	0	6,9
27.03.2025	1,365	0	57,468	42,32	0	56,452	41,842	0	24	0	0	0	62,2	49,5	0	0,44	0,43	0	5,7
28.03.2025	1,288	0	55,95	42,423	0	54,946	41,938	0	24	0	0	0	62,7	49,8	0	0,44	0,43	0	8,9
29.03.2025	1,251	0	55,435	42,369	0	54,446	41,884	0	24	0	0	0	62,5	49,8	0	0,44	0,43	0	9,9
30.03.2025	1,354	0	57,5	42,071	0	56,494	41,594	0	24	0	0	0	61,8	49,6	0	0,44	0,43	0	6,8
31.03.2025	1,289	0	56,2	42,122	0	55,212	41,645	0	24	0	0	0	62	49,6	0	0,44	0,43	0	5,9
01.04.2025	1,172	0	53,978	42,274	0	53,024	41,798	0	24	0	0	0	62,2	49,4	0	0,44	0,43	0	-
02.04.2025	1,208	0	54,715	42,52	0	53,736	42,034	0	24	0	0	0	62,6	49,8	0	0,44	0,43	0	-
03.04.2025	1,055	0	49,108	35,681	0	48,31	35,276	0	24	0	0	512	59,3	49,5	0	0,4	0,39	0	-
04.04.2025	1,236	0	56,798	43,909	0	55,78	43,392	0	24	0	0	0	62,6	50,5	0	0,44	0,43	0	-
05.04.2025	1,342	0	58,84	44,859	0	57,757	44,321	0	24	0	0	0	63,5	51	0	0,44	0,43	0	-
06.04.2025	1,403	0	59,653	43,988	0	58,588	43,477	0	24	0	0	0	62,5	50,2	0	0,44	0,43	0	-
07.04.2025	1,311	0	57,235	43,807	0	56,183	43,29	0	24	0	0	0	63,5	50,6	0	0,44	0,43	0	-
08.04.2025	1,338	0	57,205	43,192	0	56,163	42,69	0	24	0	0	0	63,2	50,2	0	0,44	0,43	0	-
09.04.2025	1,288	0	55,93	42,853	0	54,91	42,359	0	24	0	0	0	63,2	50	0	0,44	0,43	0	-
10.04.2025	1,336	0	57,643	42,828	0	56,635	42,347	0	24	0	0	0	61,8	49,4	0	0,44	0,43	0	-
11.04.2025	1,247	0	56,26	43,05	0	55,297	42,582	0	24	0	0	0	61,1	48,6	0	0,44	0,43	0	-
12.04.2025	1,282	0	55,905	41,86	0	54,947	41,405	0	24	0	0	0	61,2	48,6	0	0,44	0,43	0	-
13.04.2025	1,305	0	56,58	41,698	0	55,612	41,237	0	24	0	0	0	61,1	49	0	0,44	0,44	0	-
14.04.2025	1,205	0	54,588	41,662	0	53,641	41,194	0	24	0	0	512	61,6	49,4	0	0,44	0,43	0	-
15.04.2025	1,214	0	54,46	41,255	0	53,53	40,803	0	24	0	0	0	61	48,8	0	0,44	0,44	0	-
16.04.2025	1,246	0	55,088	41,457	0	54,134	40,996	0	24	0	0	0	61,5	49,2	0	0,44	0,44	0	-
17.04.2025	1,27	0	55,913	40,946	0	54,978	40,498	0	24	0	0	0	60,3	48,8	0	0,44	0,43	0	-
18.04.2025	1,156	0	53,53	41,103	0	52,619	40,649	0	24	0	0	0	61	49	0	0,44	0,44	0	-
19.04.2025	1,272	0	55,845	40,936	0	54,913	40,491	0	24	0	0	0	60,3	48,6	0	0,44	0,43	0	-
20.04.2025	1,228	0	55,193	41,208	0	54,274	40,763	0	24	0	0	0	60,2	48,4	0	0,44	0,44	0	-
21.04.2025	1,112	0	53,283	41,454	0	52,392	41,002	0	24	0	0	0	60,4	48,6	0	0,44	0,43	0	-
22.04.2025	1,152	0	54,508	42,477	0	53,605	42,029	0	24	0	0	0	60,1	47,8	0	0,44	0,44	0	-
23.04.2025	1,284	0	56,815	41,986	0	55,883	41,545	0	24	0	0	0	59,8	47,7	0	0,44	0,44	0	-
Итого:	39,041	0	1730,249	1306,366	0	1700,106	1291,697	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,041																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	3495,126	174277,516	136118,547	640	171172,297	134413,703	455,048	69895,52	696	5142,95	0
23.04.2025	3534,166	176007,766	137424,922	640	172872,391	135705,406	455,048	70639,52	1440	5142,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:18:48