

#130978#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
4342
7120
ВКТ-9
3860
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,172	0	54,808	42,317	0	53,912	41,88	0	24	0	0	0	59,6	47,3	0	0,44	0,44	0	-
25.04.2025	1,149	0	53,628	41,639	0	52,753	41,216	0	24	0	0	512	59,6	47	0	0,44	0,44	0	-
26.04.2025	1,316	0	56,745	41,335	0	55,834	40,921	0	24	0	0	0	59,1	46,6	0	0,43	0,44	0	-
27.04.2025	1,256	0	54,933	40,219	0	54,07	39,829	0	24	0	0	0	58,4	45,9	0	0,43	0,44	0	-
28.04.2025	1,221	0	53,843	40,245	0	52,987	39,856	0	24	0	0	0	58,8	45,8	0	0,43	0,44	0	-
29.04.2025	1,26	0	54,715	40,479	0	53,83	40,076	0	24	0	0	0	59,3	46,5	0	0,43	0,44	0	-
30.04.2025	1,251	0	52,05	39,104	0	51,152	38,703	0	24	0	0	512	61,4	47,2	0	0,44	0,44	0	-
01.05.2025	1,344	0	53,855	39,362	0	52,9	38,939	0	24	0	0	0	62,3	48,3	0	0,44	0,44	0	-
02.05.2025	1,273	0	52,525	39,485	0	51,588	39,061	0	24	0	0	0	62,5	48,3	0	0,44	0,44	0	-
03.05.2025	1,246	0	52,318	39,809	0	51,388	39,383	0	24	0	0	0	62,3	48,2	0	0,44	0,44	0	-
04.05.2025	1,315	0	54,49	40,16	0	53,545	39,732	0	24	0	0	0	61,6	48,1	0	0,43	0,44	0	-
05.05.2025	1,344	0	58,17	43,677	0	57,154	43,194	0	24	0	262144	0	61,8	49	0	0,43	0,43	0	-
06.05.2025	1,287	0	60,88	47,945	0	59,819	47,407	0	24	0	0	0	61,7	49,4	0	0,43	0,43	0	-
07.05.2025	1,301	0	60,858	47,535	0	59,814	47,013	0	24	0	0	512	61,2	48,8	0	0,43	0,44	0	-
08.05.2025	1,387	0	62,715	47,242	0	61,656	46,724	0	24	0	0	0	60,7	48,8	0	0,43	0,43	0	-
09.05.2025	1,314	0	61,003	47,03	0	59,972	46,519	0	24	0	0	0	60,7	48,6	0	0,43	0,44	0	-
10.05.2025	1,3	0	60,638	46,82	0	59,629	46,323	0	24	0	0	0	60,2	48	0	0,43	0,44	0	-
11.05.2025	1,374	0	61,973	45,589	0	60,981	45,116	0	24	0	0	0	59	47,5	0	0,43	0,43	0	-
12.05.2025	1,249	0	58,975	45,538	0	58,016	45,066	0	24	0	0	0	59,5	47,4	0	0,43	0,44	0	-
13.05.2025	1,294	0	60,245	45,356	0	59,289	44,892	0	24	0	0	0	58,7	47,1	0	0,43	0,43	0	-
14.05.2025	1,359	0	61,838	45,238	0	60,876	44,781	0	24	0	0	0	58,1	46,8	0	0,43	0,43	0	-
15.05.2025	1,15	0	60,65	44,881	0	59,723	44,437	0	24	0	0	0	57,6	46,3	0	0,43	0,43	0	-
16.05.2025	1,177	0	61,965	45,366	0	61,029	44,922	0	24	0	0	0	57,2	46,1	0	0,43	0,43	0	-
17.05.2025	1,137	0	61,183	44,652	0	60,289	44,228	0	24	0	0	0	56,2	45,4	0	0,43	0,44	0	-
18.05.2025	1,236	0	63,513	43,356	0	62,614	42,954	0	24	0	0	0	55,3	44,9	0	0,42	0,43	0	-
19.05.2025	1,073	0	58,05	42,738	0	57,212	42,344	0	24	0	0	512	55,8	44,8	0	0,43	0,43	0	-
20.05.2025	1,076	0	57,768	42,279	0	56,935	41,89	0	24	0	0	0	55,8	44,8	0	0,43	0,44	0	-
21.05.2025	1,062	0	57,68	42,431	0	56,848	42,038	0	24	0	0	0	55,8	44,9	0	0,43	0,44	0	-
22.05.2025	1,08	0	57,858	41,572	0	57,029	41,185	0	24	0	0	0	55,6	45	0	0,43	0,44	0	-
23.05.2025	1,018	0	56,15	41,735	0	55,34	41,346	0	24	0	0	0	55,8	45	0	0,43	0,43	0	-
Итого:	37,021	0	1736,022	1295,134	0	1708,184	1281,975	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,021																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	3534,166	176007,766	137424,922	640	172872,391	135705,406	455,048	70639,52	768	5142,95	0
23.05.2025	3571,187	177743,797	138720,047	640	174580,578	136987,375	455,048	71359,52	1488	5142,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:20:38