

#126539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ

Суворова 139, Калининград

3691

7448

ТЭМ-104

455687

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,785	64,973	64,027	63,523	63,391	24	24	0	70	46	0,3	0,25	5,6
22.03.2025	1,589	55,754	54,879	54,5	54,344	24	24	0	71	46	0,29	0,24	5,7
23.03.2025	1,613	56,77	56,047	55,523	55,523	24	24	0	70	45	0,28	0,23	6,8
24.03.2025	1,895	67,336	66,336	65,816	65,676	24	24	0	71	46	0,28	0,23	5,5
25.03.2025	1,75	66,98	65,914	65,461	65,199	24	24	0	71	48	0,3	0,25	4,4
26.03.2025	1,759	60,348	59,367	58,988	58,805	24	24	0	71	45	0,3	0,25	6,9
27.03.2025	1,863	65,586	64,613	64,102	63,973	24	24	0	71	46	0,3	0,24	5,7
28.03.2025	1,462	51,023	50,125	49,883	49,645	24	24	0	71	45	0,3	0,24	8,9
29.03.2025	1,054	34,961	34,465	34,176	34,156	17,51	17,51	0	70	44	0,3	0,24	9,9
30.03.2025	1,526	51,188	50,461	50,043	50	24	24	0	71	44	0,3	0,24	6,8
31.03.2025	1,665	57,664	56,711	56,367	56,164	24	24	0	71	45	0,29	0,24	5,9
01.04.2025	1,819	64,438	63,473	62,98	62,844	24	24	0	71	46	0,3	0,24	-
02.04.2025	1,525	53,02	52,074	51,828	51,574	24	24	0	71	45	0,3	0,24	-
03.04.2025	1,271	43,273	42,402	42,312	42,012	24	24	0	70	44	0,3	0,24	-
04.04.2025	1,534	52,82	51,926	51,633	51,43	24	24	0	71	45	0,29	0,24	-
05.04.2025	1,825	69,137	68,285	67,57	67,555	24	24	0	71	48	0,29	0,24	-
06.04.2025	1,96	78,559	77,668	76,773	76,785	24	24	0	71	49	0,28	0,23	-
07.04.2025	1,804	69,215	68,234	67,645	67,496	24	24	0	71	48	0,28	0,23	-
08.04.2025	1,752	64,664	63,789	63,207	63,133	24	24	0	71	47	0,3	0,25	-
09.04.2025	1,745	63,895	62,996	62,449	62,348	24	24	0	71	47	0,29	0,24	-
10.04.2025	1,864	69,734	68,781	68,156	68,051	24	24	0	71	47	0,29	0,24	-
11.04.2025	1,702	60,031	59,168	58,68	58,586	24	24	0	71	46	0,3	0,25	-
12.04.2025	1,5	54,844	54	53,605	53,445	24	24	0	71	47	0,29	0,24	-
13.04.2025	1,021	34,008	33,426	33,258	33,133	24	24	0	70	44	0,29	0,24	-
14.04.2025	1,027	33,898	33,078	33,148	32,785	24	24	0	70	43	0,29	0,23	-
15.04.2025	1,002	33,844	33,027	33,094	32,73	24	24	0	70	44	0,3	0,24	-
16.04.2025	0,882	30,062	29,375	29,434	29,137	24	24	0	68	42	0,31	0,25	-
17.04.2025	0,844	33,457	32,715	32,77	32,398	24	24	0	67	45	0,31	0,24	-
18.04.2025	0,444	29,48	29,141	28,902	28,766	24	24	0	65	52	0,28	0,23	-
19.04.2025	0,129	24,262	24,184	23,797	23,781	24	24	0	65	60	0,25	0,21	-
20.04.2025	0,131	25,047	24,984	24,559	24,559	24	24	0	65	60	0,25	0,2	-
Итого:	43,742	1620,271	1595,671	1584,182	1579,424	737,51	737,51	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,618												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

737,51

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	752,788	34402,855	34031,059	33647,598	33619,258	12271,82	0
20.04.2025	796,53	36023,125	35626,73	35231,781	35198,68	13009,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 8:24:49