

#28844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Школа №28, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Суворова 139, Калининград
Номер абонента 3691
Порядковый номер 7448
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 455687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,07	29,469	29,453	28,898	28,914	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,071	29,523	29,508	28,945	28,969	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,071	29,523	29,508	28,945	28,961	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
24.07.2023	0,072	29,703	29,711	29,133	29,164	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,071	29,656	29,656	29,086	29,117	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,071	29,648	29,641	29,078	29,094	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,071	29,633	29,617	29,047	29,078	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,041	15,586	15,852	15,289	15,555	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
29.07.2023	0	0,117	0,125	0,117	0,133	24	24	19	21	21	0,6	0,4	-
30.07.2023	0	0,062	0,008	0,062	0	24	24	19	21	20	0,6	0,4	-
31.07.2023	0	0,047	0	0,047	0	24	24	19	20	20	0,6	0,4	-
01.08.2023	0	0,031	0	0,031	0	24	24	19	20	20	0,6	0,4	-
02.08.2023	0	0,008	0	0,008	0	24	24	19	20	20	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	20	20	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0,008	0,164	0,008	0,172	24	24	19	20	20	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	20	19	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0,008	0,141	0	0,141	24	24	19	20	20	0,6	0,4	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	20	19	0,6	0,4	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	19	19	0,6	0,4	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	19	18	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0	0,008	0	24	24	19	18	18	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0,039	0	0,039	0	24	24	19	18	18	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0,008	0	0	0	24	24	19	18	18	0,6	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0,008	0	24	24	19	18	18	0,6	0,4	-
14.08.2023	0	0,023	0	0,016	0	24	24	19	18	18	0,6	0,4	-
15.08.2023	0	0,031	0	0,039	0	24	24	19	19	18	0,6	0,4	-
16.08.2023	0	0,031	0	0,031	0	24	24	19	19	19	0,6	0,4	-
17.08.2023	0	0,008	0	0,008	0	24	24	19	19	19	0,6	0,4	-
18.08.2023	0	0,016	0	0,008	0	24	24	19	19	19	0,6	0,4	-
19.08.2023	0	0,008	0,438	0,008	0,43	24	24	19	19	19	0,6	0,4	-
20.08.2023	0	0	5,859	0,008	5,859	24	24	19	19	19	0,6	0,4	-
Итого:	0,538	223,186	229,681	218,867	225,587	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,463												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1574,427	73103,867	72560,023	71705,117	71839,875	32309,6	0
20.08.2023	1574,965	73327,055	72789,703	71923,984	72065,461	33053,6	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2023 9:39:24