

отчет
в архив!

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 13, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 19083661	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3341,78	3159,582	182.198	43.517

Подпись исполнителя



#125685#

Отчёт за период с 19.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8558
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19083661
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.03.2025	3,9	6,454	0	52,278	0	0	51,105	0	0	24	0	70,6	40,5	0,42	0,32
21.03.2025	4,4	6,43	0	52,202	0	0	51,065	0	0	24	0	69,6	39,5	0,43	0,32
22.03.2025	5,6	6,534	0	53,68	0	0	52,492	0	0	24	0	70,2	40,5	0,43	0,32
23.03.2025	5,7	6,426	0	52,517	0	0	51,372	0	0	24	0	69,6	39,7	0,43	0,32
24.03.2025	6,8	6,708	0	55,666	0	0	54,457	0	0	24	0	69,5	40,1	0,43	0,32
25.03.2025	5,5	6,274	0	51,882	0	0	50,754	0	0	24	0	69,5	40	0,42	0,32
26.03.2025	4,4	6,326	0	50,805	0	0	49,7	0	0	24	0	69,5	39,1	0,43	0,32
27.03.2025	6,9	6,243	0	50,355	0	0	49,249	0	0	24	0	69,9	39,6	0,43	0,32
28.03.2025	5,7	5,213	0	40,452	0	0	39,582	0	0	24	0	69,1	37,7	0,43	0,31
29.03.2025	8,9	5,02	0	39,08	0	0	38,235	0	0	24	0	69,3	38	0,43	0,31
30.03.2025	9,9	6,017	0	47,825	0	0	46,795	0	0	24	0	69,2	38,5	0,43	0,32
31.03.2025	6,8	6,229	0	49,961	0	0	48,873	0	0	24	0	69,6	39,2	0,43	0,31
01.04.2025	5,9	6,817	0	58,037	0	0	56,775	0	0	24	0	69,5	40,8	0,42	0,32
02.04.2025	-	5,864	0	47,841	0	0	46,804	0	0	24	0	69,4	39,5	0,43	0,31
03.04.2025	-	4,964	0	38,833	0	0	37,992	0	0	24	0	69,2	38	0,44	0,32
04.04.2025	-	5,886	0	47,196	0	0	46,171	0	0	24	0	69,5	39,1	0,43	0,32
05.04.2025	-	7,285	0	60,421	0	0	59,019	0	0	24	0	72	42,6	0,43	0,31
06.04.2025	-	8,169	0	63,549	0	0	61,977	0	0	24	0	74,7	43,3	0,43	0,32
07.04.2025	-	7,069	0	53,839	0	0	52,536	0	0	24	0	73,8	41,7	0,43	0,31
08.04.2025	-	7,104	0	57,104	0	0	55,785	0	0	24	0	71,8	41,4	0,43	0,31
09.04.2025	-	6,826	0	55,472	0	0	54,204	0	0	24	0	71,5	41,5	0,43	0,31
10.04.2025	-	7,293	0	60,479	0	0	59,068	0	0	24	0	72,3	42,8	0,43	0,32
11.04.2025	-	6,502	0	53,769	0	0	52,572	0	0	24	0	70,4	40,9	0,43	0,31
12.04.2025	-	5,968	0	49,395	0	0	48,32	0	0	24	0	69,5	40	0,43	0,31
13.04.2025	-	4,269	0	34,265	0	0	33,53	0	0	24	0	69	38,6	0,44	0,31
14.04.2025	-	3,938	0	29,03	0	0	28,406	0	0	24	0	69	35,9	0,43	0,31
15.04.2025	-	3,342	0	26,656	0	0	26,09	0	0	24	0	68,6	38	0,39	0,31
16.04.2025	-	3,893	0	29,635	0	0	29,003	0	0	24	0	68,7	36,7	0,39	0,3
17.04.2025	-	2,852	0	24,29	0	0	23,775	0	0	24	0	68,5	39,8	0,38	0,3
18.04.2025	-	1,806	0	15,48	0	0	15,16	0	0	24	0	67,5	39,1	0,38	0,3
19.04.2025	-	1,749	0	15,334	0	0	15,018	0	0	24	0	67,5	39,7	0,37	0,3
20.04.2025	-	1,7	0	14,776	0	0	14,471	0	0	24	0	67,6	39,5	0,37	0,3
21.04.2025	-	1,662	0	14,066	0	0	13,776	0	0	24	0	67,5	38,7	0,37	0,3
22.04.2025	-	1,664	0	14,439	0	0	14,14	0	0	24	0	67,4	39,3	0,37	0,3
23.04.2025	-	1,701	0	14,812	0	0	14,506	0	0	24	0	67,6	39,6	0,37	0,3
Итого:	6,2	182,197	0	1475,421	0	0	1442,777	0	0	840	0	69,66	39,68	0,42	0,31

Общее время работы системы

840 час.

Период нормальной работы системы

840 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.03.2025	3159,582	26083,501	0	0	25471,4	0	0	16944	346
23.04.2025	3341,78	27558,925	0	0	26914,174	0	0	17784	346

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения