

#17122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5240
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123053
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,486	0,836	80,73	54,29	0	79,29	53,81	25,48	24	0	0	62,7	42	20,75	0,7	0,3	3,1
25.02.2023	2,485	0,874	81,46	53,72	0	80,06	53,24	26,82	24	0	0	61,9	41,8	20,02	0,7	0,3	1,3
26.02.2023	2,632	0,925	82,36	53,01	0	80,85	52,55	28,3	24	0	0	63	42,1	20,95	0,7	0,3	0,3
27.02.2023	2,538	0,872	80,76	53,94	0	79,24	53,46	25,78	24	0	0	64,1	43,2	20,9	0,7	0,3	-1,2
28.02.2023	2,469	0,839	78,79	52,75	0	77,33	52,28	25,05	24	0	0	64	43	20,9	0,7	0,3	-1,2
01.03.2023	2,501	0,906	83,62	55,07	0	82,17	54,58	27,59	24	0	0	61,6	42,4	19,26	0,7	0,3	3,1
02.03.2023	2,392	0,828	80,18	53,8	0	78,8	53,32	25,48	24	0	0	61,8	42,1	19,67	0,7	0,3	1,9
03.03.2023	2,472	0,899	81,98	53,33	0	80,57	52,87	27,7	24	0	0	61,1	41,7	19,44	0,7	0,3	3,6
04.03.2023	2,345	0,803	79,79	53,77	0	78,45	53,29	25,16	24	0	0	60,8	41,3	19,53	0,7	0,3	1,8
05.03.2023	2,588	0,941	82,64	52,96	0	81,18	52,49	28,69	24	0	0	62,3	42,2	20,13	0,7	0,3	-0,5
06.03.2023	2,633	0,913	82,64	53,62	0	81,15	53,14	28,01	24	0	0	63,1	42,1	21,03	0,7	0,3	-0,9
07.03.2023	2,637	0,86	81,78	54,09	0	80,27	53,61	26,66	24	0	0	63,8	41,8	21,97	0,7	0,3	-1,6
08.03.2023	2,532	0,82	81	53,69	0	79,59	53,25	26,34	24	0	0	61,9	40,5	21,4	0,7	0,3	-0,2
09.03.2023	2,598	0,885	81,4	54,25	0	79,88	53,77	26,11	24	0	0	64,5	43,1	21,39	0,7	0,3	-3,2
10.03.2023	2,479	0,805	79,73	54,99	0	78,21	54,51	23,7	24	0	0	64,5	43,2	21,34	0,7	0,3	-2,6
11.03.2023	2,552	0,875	81,24	53,93	0	79,74	53,45	26,29	24	0	0	63,5	42,6	20,91	0,7	0,3	-1
12.03.2023	2,707	1,005	84,56	52,16	0	83,1	51,71	31,39	24	0	0	61,8	41,5	20,29	0,7	0,3	-0,3
13.03.2023	1,502	0,496	48,96	32,16	0	48,12	31,91	16,21	24	0	0	61,4	41	20,47	0,7	0,3	0
14.03.2023	2,451	0,85	81,67	53,5	0	80,3	53,05	27,25	24	0	0	60,3	40,5	19,82	0,7	0,3	8,8
15.03.2023	2,405	0,967	81,15	50,14	0	79,85	49,71	30,14	24	0	0	59,1	41	18,01	0,7	0,3	4,4
16.03.2023	2,458	0,947	81,53	50,88	0	80,2	50,43	29,77	24	0	0	59,9	41,2	18,69	0,7	0,3	1,8
17.03.2023	2,475	0,883	82,46	53,17	0	81,1	52,72	28,38	24	0	0	60,2	40,8	19,4	0,7	0,3	2,2
18.03.2023	2,389	0,807	81,16	53,66	0	79,85	53,23	26,62	24	0	0	59,4	39,7	19,67	0,7	0,3	6,6
19.03.2023	2,429	0,915	82,3	52,88	0	80,92	52,42	28,5	24	0	0	60	41,4	18,57	0,7	0,3	8,8
20.03.2023	2,433	0,933	82,59	53,46	0	81,19	52,98	28,21	24	0	0	60,8	42,4	18,37	0,7	0,3	-
21.03.2023	2,342	0,857	80,86	53,75	0	79,49	53,27	26,22	24	0	0	60,6	42,1	18,53	0,7	0,3	-
22.03.2023	2,416	0,877	81,54	53,51	0	80,16	53,03	27,13	24	0	0	60,8	41,7	19,07	0,7	0,3	-
23.03.2023	2,438	0,889	81,54	53,49	0	80,15	53,02	27,13	24	0	0	61,4	42,2	19,2	0,7	0,3	-
Итого:	68,784	0	2250,42	1473,97	0	2211,21	1461,1	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,784																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	1562,925	42485,34	21656,67	0	41728,83	21471,6
23.03.2023	1631,709	44735,76	23130,64	0	43940,04	22932,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2023 14:23:24