

#121423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
5346
5240
ВКТ-7
00123053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,035	0,807	82,62	58,99	0	81,25	58,44	22,81	24	0	0	60,1	45,3	14,85	0,7	0,3	-
25.02.2025	2,005	0,816	83,16	58,42	0	81,88	57,89	23,99	24	0	0	58	43,7	14,31	0,7	0,3	-
26.02.2025	1,985	0,813	83,96	59,42	0	82,67	58,89	23,78	24	0	0	57,9	44	13,92	0,7	0,3	-
27.02.2025	1,942	0,794	82,53	58,66	0	81,29	58,13	23,16	24	0	0	57,9	44	13,91	0,7	0,3	-
28.02.2025	1,968	0,815	83,12	58,43	0	81,86	57,9	23,96	24	0	0	57,6	43,7	13,86	0,7	0,3	-
01.03.2025	2,086	0,875	84,33	58,28	0	83	57,74	25,26	24	0	0	58,5	44,1	14,43	0,7	0,3	-
02.03.2025	2,151	0,959	86,18	56,94	0	84,91	56,4	28,51	24	0	0	57,2	43,4	13,76	0,7	0,3	-
03.03.2025	1,997	0,788	77,05	53,43	0	75,79	52,97	22,82	24	0	0	59,8	43,8	15,92	0,7	0,3	-
04.03.2025	2,116	0,852	82,9	58,17	0	81,48	57,63	23,85	24	0	0	60,6	45,2	15,33	0,7	0,3	-
05.03.2025	1,987	0,779	80,56	57,99	0	79,21	57,45	21,76	24	0	0	60,4	45,3	15,12	0,7	0,3	-
06.03.2025	2,077	0,846	82,67	58,16	0	81,29	57,63	23,66	24	0	0	60,2	45,2	15	0,7	0,3	-
07.03.2025	2,077	0,868	82,86	58,02	0	81,47	57,48	23,99	24	0	0	60,2	45,6	14,68	0,7	0,3	-
08.03.2025	2,046	0,849	82,38	58,06	0	81,01	57,51	23,5	24	0	0	60,3	45,6	14,63	0,7	0,3	-
09.03.2025	2,23	1,009	85,73	56,95	0	84,33	56,39	27,94	24	0	0	60	45,7	14,25	0,7	0,3	-
10.03.2025	1,873	0,782	80,89	57,93	0	79,64	57,39	22,25	24	0	0	58,3	44,8	13,49	0,7	0,3	-
11.03.2025	2,041	0,848	88,48	64,38	0	87,03	63,73	23,3	24	0	0	59,6	46,1	13,51	0,7	0,3	-
12.03.2025	2,137	0,904	86,75	61,72	0	85,29	61,06	24,23	24	0	0	60,7	46,2	14,49	0,7	0,3	-
13.03.2025	2,218	0,907	85,9	61,1	0	84,41	60,42	23,99	24	0	0	62,4	47	15,41	0,7	0,3	-
14.03.2025	2,187	0,825	83,29	61,54	0	81,72	60,82	20,9	24	0	0	64,9	48,2	16,7	0,7	0,3	-
15.03.2025	2,418	0,978	86,49	61,21	0	84,79	60,49	24,3	24	0	0	66	49	17,04	0,7	0,3	-
16.03.2025	2,446	1,004	86,55	60,1	0	84,88	59,41	25,47	24	0	0	65,4	48,4	16,98	0,7	0,3	-
17.03.2025	2,356	0,899	84,91	61,6	0	83,19	60,88	22,31	24	0	0	66,8	49,3	17,52	0,7	0,3	-
18.03.2025	2,277	0,857	84,53	61,75	0	82,92	61,04	21,88	24	0	0	65,6	48,6	17,01	0,7	0,3	-
19.03.2025	2,243	0,862	84,99	61,83	0	83,4	61,13	22,27	24	0	0	64,5	48	16,46	0,7	0,3	-
20.03.2025	2,271	0,867	92,31	69,46	0	90,55	68,65	21,9	24	0	0	64,5	49,1	15,35	0,7	0,3	-
21.03.2025	2,283	0,907	88,51	64,51	0	86,83	63,79	23,04	24	0	0	64,4	48,6	15,72	0,7	0,3	-
22.03.2025	2,359	0,972	88,91	63,09	0	87,24	62,37	24,87	24	0	0	64,1	48,2	15,85	0,7	0,3	-
23.03.2025	2,023	0,749	72,15	49,47	0	70,79	48,92	21,87	24	0	0	64,1	47,4	16,68	0,7	0,3	-
Итого:	59,834	0	2354,71	1669,61	0	2314,12	1652,55	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,834																

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	3218,604	98568,27	60066,42	0	96792,82	59531,86
23.03.2025	3278,438	100922,98	61736,03	0	99106,94	61184,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:41:48