

#17118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5240
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123053
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	2,271	0,812	58,55	30,67	0	57,4	30,45	26,95	24	0	0	65,8	41,4	24,39	0,7	0,3	-
25.05.2023	2,452	0,866	77,86	50,97	0	76,43	50,52	25,91	24	0	0	63,7	43,2	20,47	0,7	0,3	-
26.05.2023	2,453	0,841	77,54	51	0	76,13	50,52	25,61	24	0	0	63,3	42,2	21,06	0,7	0,3	-
27.05.2023	2,441	0,838	76,87	49,97	0	75,47	49,53	25,94	24	0	0	62,9	41,8	21,07	0,7	0,3	-
28.05.2023	2,525	0,899	77,91	49,09	0	76,5	48,66	27,84	24	0	0	62,9	41,8	21,06	0,7	0,3	-
29.05.2023	2,477	0,877	79,76	52,21	0	78,34	51,73	26,61	24	0	0	62,6	42,3	20,3	0,7	0,3	-
30.05.2023	2,566	0,912	82,5	54,08	0	81,02	53,6	27,42	24	0	0	63	42,7	20,25	0,7	0,3	-
31.05.2023	2,458	0,848	79,26	52,45	0	77,84	51,99	25,85	24	0	0	62,7	42,2	20,54	0,7	0,3	-
01.06.2023	2,392	0,814	76,25	50,43	0	74,88	49,97	24,91	24	0	0	63	42,1	20,92	0,7	0,3	-
02.06.2023	2,297	0,89	68,72	40,38	0	67,53	40,02	27,51	24	0	0	62,2	41,3	20,87	0,7	0,3	-
03.06.2023	2,564	0,897	79,56	50,54	0	78,18	50,09	28,09	24	0	0	62,5	41,3	21,17	0,7	0,3	-
04.06.2023	2,538	0,878	78,97	50,58	0	77,56	50,14	27,42	24	0	0	62,7	41,4	21,26	0,7	0,3	-
05.06.2023	2,347	0,769	75,74	51,14	0	74,38	50,67	23,71	24	0	0	62,9	41,9	21,04	0,7	0,3	-
06.06.2023	2,385	0,835	76,86	50,48	0	75,51	50,02	25,49	24	0	0	62,6	42,2	20,41	0,7	0,3	-
07.06.2023	2,313	0,771	74,38	50,03	0	73,07	49,57	23,5	24	0	0	63,2	42,2	20,96	0,7	0,3	-
08.06.2023	2,366	0,827	75,74	50,15	0	74,35	49,67	24,68	24	0	0	63,5	43	20,56	0,7	0,3	-
09.06.2023	2,392	0,845	76,56	50,44	0	75,16	49,96	25,2	24	0	0	63,4	42,9	20,47	0,7	0,3	-
10.06.2023	2,35	0,805	75,65	50,23	0	74,3	49,76	24,54	24	0	0	63	42,4	20,59	0,7	0,3	-
11.06.2023	2,458	0,881	78,28	50,81	0	76,85	50,33	26,52	24	0	0	62,8	42,4	20,44	0,7	0,3	-
12.06.2023	2,496	0,927	79,04	50,04	0	77,65	49,56	28,09	24	0	0	62,5	42,5	20,01	0,7	0,3	-
13.06.2023	2,406	0,841	77,14	50,55	0	75,77	50,09	25,68	24	0	0	62,7	42,2	20,5	0,7	0,3	-
14.06.2023	2,403	0,849	76,84	50,52	0	75,44	50,05	25,39	24	0	0	63,2	42,8	20,43	0,7	0,3	-
15.06.2023	2,221	0,701	72,37	49,58	0	71,08	49,16	21,92	24	0	0	62,2	40,8	21,44	0,7	0,3	-
16.06.2023	2,644	0,876	104,1	79,22	0	102,18	78,39	23,79	24	0	0	63,6	46,5	17,12	0,7	0,3	-
17.06.2023	2,872	0,953	122,94	97,34	0	120,65	96,29	24,36	24	0	0	64,3	48,5	15,8	0,7	0,3	-
18.06.2023	2,717	0,849	120,74	97,66	0	118,51	96,6	21,91	24	0	0	64	48,4	15,62	0,7	0,3	-
19.06.2023	2,815	0,924	122,24	97,45	0	119,97	96,38	23,59	24	0	0	64,2	48,6	15,67	0,7	0,3	-
20.06.2023	2,533	0,868	100,56	75,62	0	98,72	74,86	23,86	24	0	0	63,5	47,1	16,42	0,7	0,3	-
21.06.2023	2,328	0,829	81,87	57,02	0	80,39	56,51	23,88	24	0	0	62,6	44,1	18,53	0,7	0,3	-
22.06.2023	2,287	0,819	80,59	56,05	0	79,16	55,53	23,63	24	0	0	62,5	44,1	18,37	0,7	0,3	-
23.06.2023	2,326	0,831	79,55	54,67	0	78,13	54,19	23,94	24	0	0	63	43,9	19,07	0,7	0,3	-
Итого:	76,093	0	2564,94	1751,37	0	2518,55	1734,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,093																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1783,487	49599,57	26304,76	0	48716,12	26078,61
23.06.2023	1859,58	52164,51	28056,13	0	51234,67	27813,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:26:14