

#85325#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-22/06/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Куйбышева, 119-127 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123053

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=1

КС=0x6113

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2024	62,35	43,85	18,5	83,41	81,95	60,15	59,62	0	22,33	7	3	2,296	0,768	24	0	
24.05.2024	62,87	44,33	18,54	86,34	84,79	59,9	59,37	0	25,42	7	3	2,471	0,89	24	0	
25.05.2024	63,07	44,28	18,79	83,94	82,42	60,51	59,97	0	22,45	7	3	2,342	0,785	24	0	
26.05.2024	62,9	44,26	18,64	85,12	83,58	60,01	59,46	0	24,12	7	3	2,411	0,84	24	0	
27.05.2024	62,78	44,29	18,49	84,16	82,66	60,19	59,67	0	22,99	7	3	2,34	0,806	24	0	
28.05.2024	63,19	44,65	18,54	85,01	83,46	60,25	59,71	0	23,75	7	3	2,396	0,841	24	0	
29.05.2024	63,26	44,6	18,66	85,22	83,68	60,18	59,64	0	24,04	7	3	2,418	0,849	24	0	
30.05.2024	62,93	43,99	18,94	74,57	73,22	53,95	53,47	0	19,75	7	3	2,08	0,617	24	0	
31.05.2024	61,14	40,49	20,65	50,37	49,51	28,59	28,38	0	21,13	7	3	1,686	0,648	24	0	
01.06.2024	63,67	44,04	19,63	64,84	63,66	39,52	39,17	0	24,49	7	3	2,107	0,851	24	0	
02.06.2024	63,29	44,37	18,92	77,44	76,02	50,49	50,01	0	26,01	7	3	2,357	0,908	24	0	
03.06.2024	63,37	43,95	19,42	79,21	77,76	54,28	53,8	0	23,96	7	3	2,349	0,829	24	0	
04.06.2024	63,02	43,8	19,22	82,47	80,98	56,72	56,24	0	24,74	7	3	2,417	0,85	24	0	
05.06.2024	63,04	43,73	19,31	82,34	80,85	56,78	56,3	0	24,55	7	3	2,415	0,844	24	0	
06.06.2024	62,94	43,63	19,31	83,62	82,11	56,69	56,21	0	25,9	7	3	2,485	0,888	24	0	
07.06.2024	62,77	43,48	19,29	81,64	80,2	56,84	56,36	0	23,84	7	3	2,369	0,815	24	0	
08.06.2024	62,72	42,94	19,78	81,16	79,7	57,05	56,57	0	23,13	7	3	2,363	0,777	24	0	
09.06.2024	62,23	43,03	19,2	84,15	82,66	55,91	55,43	0	27,23	7	3	2,515	0,91	24	0	
10.06.2024	62,36	42,34	20,02	52,54	51,62	31,32	31,08	0	20,54	7	3	1,716	0,628	24	0	
11.06.2024	64,07	43,53	20,54	68,49	67,18	42,37	42	0	25,18	7	3	2,252	0,867	24	0	
12.06.2024	63,89	43,52	20,37	81,44	79,91	52,31	51,83	0	28,08	7	3	2,599	0,962	24	0	
13.06.2024	64,22	43,83	20,39	83,5	81,92	57,2	56,72	0	25,2	7	3	2,549	0,872	24	0	
14.06.2024	64,51	44,06	20,45	83,23	81,64	57,72	57,24	0	24,4	7	3	2,527	0,851	24	0	
15.06.2024	64,29	43,84	20,45	83,95	82,38	57,4	56,92	0	25,46	7	3	2,574	0,882	24	0	
16.06.2024	64,04	44,27	19,77	85,93	84,32	56,9	56,38	0	27,94	7	3	2,654	0,971	24	0	
17.06.2024	64,66	44,39	20,27	81,28	79,73	57,87	57,36	0	22,37	7	3	2,412	0,787	24	0	
18.06.2024	64,43	44,78	19,65	84,38	82,8	57,53	57,01	0	25,79	7	3	2,553	0,916	24	0	
19.06.2024	64,26	44,37	19,89	81,93	80,4	57,91	57,39	0	23,01	7	3	2,413	0,805	24	0	
20.06.2024	64,04	44,03	20,01	83,13	81,59	57,38	56,86	0	24,73	7	3	2,5	0,859	24	0	
21.06.2024	64,22	44,15	20,07	82,16	80,64	57,42	56,92	0	23,72	7	3	2,453	0,827	24	0	
22.06.2024	64,1	44,07	20,03	82,23	80,67	57,35	56,86	0	23,81	7	3	2,45	0,826	24	0	
Итого:				2469,2	2424,01	1688,6	1673,95	0	750,06			73,469	25,769	744	0	
Средние:	63,37	43,83	19,54							7	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2424:00	76845,91	75475,6	44872,39	44485,31	0	30990,29	2596,507	960,265	26266	1275
22/06/2424:00	79315,11	77899,61	46561,08	46159,26	0	31740,35	2669,976	986,034	27010	1275
Итого:	2469,2	2424,01	1688,69	1673,95	0	750,06	73,469	25,769	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса: 28297ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

