

#27951#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00123053	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1948,237	1926,829	21.408



#27262#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5240
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123053
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2023
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	2,404	0,826	82,18	57,26	0	80,68	56,74	23,94	24	0	0	63,4	44	19,43	0,7	0,3
25.07.2023	-	2,427	0,852	82,41	56,87	0	80,89	56,36	24,53	24	0	0	63,4	44,1	19,32	0,7	0,3
26.07.2023	-	1,958	0,618	65,71	44,38	0	64,56	44	20,56	24	0	0	61,5	41,6	19,9	0,7	0,3
27.07.2023	-	2,422	0,831	82,36	57,28	0	80,86	56,76	24,1	24	0	0	63,4	43,9	19,54	0,7	0,3
28.07.2023	-	2,464	0,863	83,11	57,1	0	81,58	56,58	25	24	0	0	63,4	43,9	19,48	0,7	0,3
29.07.2023	-	2,47	0,88	83,19	56,74	0	81,68	56,24	25,44	24	0	0	63,4	44	19,35	0,7	0,3
30.07.2023	-	2,553	0,953	84,83	56,38	0	83,27	55,86	27,41	24	0	0	63,3	44,2	19,08	0,7	0,3
31.07.2023	-	2,483	0,861	82,73	57,21	0	81,18	56,7	24,48	24	0	0	64,3	44,4	19,9	0,7	0,3
01.08.2023	-	2,587	0,966	85,02	55,49	0	83,51	54,99	28,52	24	0	0	62,7	43,6	19,16	0,7	0,3
02.08.2023	-	0,109	0,087	26	21,2	0	25,86	21,09	4,77	24	0	0	32	31,9	0,1	0,7	0,3
03.08.2023	-	0,01	0,01	0,9	0,13	0	0,9	0,13	0,77	24	0	0	21,6	22,1	-0,48	0,7	0,3
04.08.2023	-	0,011	0,012	1,34	0,06	0	1,34	0,06	1,28	24	0	0	20,1	21	-0,91	0,7	0,3
05.08.2023	-	-0,004	-0,003	1,17	2,1	0	1,17	2,1	-0,93	24	0	0	20,2	21	-0,79	0,7	0,3
06.08.2023	-	-0,088	-0,088	0,13	9,51	0	0,13	9,51	-9,38	24	0	0	20,8	21,1	-0,27	0,7	0,3
07.08.2023	-	-0,071	-0,071	0,02	8,16	0	0,02	8,16	-8,14	24	0	0	19,9	20,6	-0,71	0,7	0,3
08.08.2023	-	-0,028	-0,028	0,32	4,21	0	0,32	4,21	-3,89	24	0	0	18	19,1	-1,15	0,7	0,3
09.08.2023	-	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	24	0	0	18,2	19,4	-1,22	0,7	0,3
10.08.2023	-	0	0,001	0,09	0,01	0	0,09	0,01	0,08	24	0	0	18,8	19	-0,16	0,7	0,3
11.08.2023	-	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	24	0	0	19,3	19	0,35	0,7	0,3
12.08.2023	-	0	0	0,1	0,07	0	0,1	0,07	0,03	24	0	0	18,4	18,5	-0,12	0,7	0,3
13.08.2023	-	0	0	0,1	0,05	0	0,1	0,05	0,05	24	0	0	18,6	18,7	-0,07	0,7	0,3
14.08.2023	-	0	0,001	0,22	0,02	0	0,22	0,02	0,2	24	0	0	18,6	18,7	-0,11	0,7	0,3
15.08.2023	-	0,001	0,001	0,31	0,04	0	0,31	0,04	0,27	24	0	0	19	19,3	-0,24	0,7	0,3
16.08.2023	-	0,001	0,001	0,21	0,03	0	0,21	0,03	0,18	24	0	0	19,4	19,4	0,06	0,7	0,3
17.08.2023	-	0,007	0,008	1,04	0,17	0	1,04	0,17	0,87	24	0	0	19	19,6	-0,62	0,7	0,3
18.08.2023	-	-0,072	-0,072	0,36	8,5	0	0,36	8,5	-8,14	24	0	0	19,4	20,2	-0,78	0,7	0,3
19.08.2023	-	-0,035	-0,035	0,43	4,51	0	0,43	4,51	-4,08	24	0	0	19,5	20,4	-0,94	0,7	0,3
20.08.2023	-	-0,033	-0,033	0,65	4,05	0	0,65	4,05	-3,4	24	0	0	19,4	20,6	-1,23	0,7	0,3
21.08.2023	-	-0,029	-0,029	0,18	3,53	0	0,18	3,53	-3,35	24	0	0	19,6	20,6	-1,01	0,7	0,3
22.08.2023	-	-0,03	-0,03	0,36	3,91	0	0,36	3,91	-3,55	24	0	0	19,1	20,3	-1,19	0,7	0,3
23.08.2023	-	-0,109	-0,109	0,21	12,11	0	0,21	12,11	-11,9	24	0	0	19,2	20,1	-0,96	0,7	0,3
Итого:	-	21,408	7,273	765,7	581,1	0	752,23	576,51	175,72	744	0	-	32,48	27,24	5,25	0,7	0,3

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	1926,829	54411,84	29544,56	0	53441,85	29288,68
23.08.2023	1948,237	55177,54	30125,66	0	54194,08	29865,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения