

#126696#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградский карьер, ООО

Судостроительная 11А, Калининград

674

6881

ТВ7 (ASCII)

15024929

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,152	0	20,503	0	0	20,008	0	0	24	0	73,6	36	0,43	0,33	4,4
22.03.2025	3,13	0	21,809	0	0	21,28	0	0	24	0	73,9	38,8	0,42	0,33	5,6
23.03.2025	2,986	0	20,416	0	0	19,938	0	0	24	0	72,3	36,6	0,41	0,34	5,7
24.03.2025	3,178	0	20,901	0	0	20,396	0	0	24	0	73,7	36,5	0,42	0,33	6,8
25.03.2025	3,199	0	22,474	0	0	21,927	0	0	24	0	73,9	39,1	0,42	0,33	5,5
26.03.2025	2,907	0	18,62	0	0	18,173	0	0	24	0	73,4	35,2	0,43	0,33	4,4
27.03.2025	2,955	0	19,17	0	0	18,708	0	0	24	0	73,6	35,9	0,43	0,33	6,9
28.03.2025	2,659	0	16,517	0	0	16,12	0	0	24	0	73,5	34,1	0,44	0,32	5,7
29.03.2025	2,422	0	15,347	0	0	14,982	0	0	24	0	73,1	34,5	0,44	0,32	8,9
30.03.2025	2,455	0	15,434	0	0	15,069	0	0	24	0	72,8	33,9	0,43	0,32	9,9
31.03.2025	1,499	0	10,664	0	0	10,416	0	0	24	0	72	37,6	0,43	0,32	6,8
01.04.2025	2,354	0	15,719	0	0	15,347	0	0	24	0	72,7	36	0,43	0,33	5,9
02.04.2025	2,552	0	15,921	0	0	15,542	0	0	24	0	73,2	34	0,44	0,32	-
03.04.2025	2,268	0	13,977	0	0	13,646	0	0	24	0	72,9	33,2	0,44	0,32	-
04.04.2025	2,629	0	16,611	0	0	16,215	0	0	24	0	73,2	34,5	0,44	0,32	-
05.04.2025	3,429	0	23,595	0	0	23,02	0	0	24	0	74	38,4	0,41	0,34	-
06.04.2025	3,901	0	27,952	0	0	27,264	0	0	24	0	74,4	40,2	0,4	0,35	-
07.04.2025	3,597	0	25,013	0	0	24,401	0	0	24	0	74,2	39	0,41	0,34	-
08.04.2025	3,909	0	27,878	0	0	27,192	0	0	24	0	74,4	40,1	0,42	0,34	-
09.04.2025	3,687	0	26,818	0	0	26,159	0	0	24	0	74,3	40,7	0,42	0,34	-
10.04.2025	4,199	0	31,335	0	0	30,572	0	0	24	0	73,9	41,1	0,4	0,34	-
11.04.2025	3,271	0	24,015	0	0	23,455	0	0	24	0	72,2	38,9	0,41	0,34	-
12.04.2025	2,75	0	19,049	0	0	18,609	0	0	24	0	71,8	36,5	0,42	0,33	-
13.04.2025	2,092	0	13,719	0	0	13,408	0	0	24	0	71,1	33,8	0,43	0,32	-
14.04.2025	2,113	0	13,596	0	0	13,287	0	0	24	0	71,2	33,2	0,43	0,31	-
15.04.2025	1,603	0	10,661	0	0	10,425	0	0	24	0	70,2	33,5	0,42	0,31	-
16.04.2025	1,608	0	10,685	0	0	10,448	0	0	24	0	70,2	33,4	0,42	0,3	-
17.04.2025	1,209	0	8,509	0	0	8,325	0	0	22	2	69,1	34,5	0,42	0,3	-
18.04.2025	0,803	0	6,17	0	0	6,043	0	0	24	0	67,6	35,8	0,43	0,3	-
19.04.2025	0,189	0	2,882	0	0	2,835	0	0	24	0	59,6	43,6	0,43	0,3	-
20.04.2025	0,2	0	2,938	0	0	2,889	0	0	24	0	59,8	43,3	0,43	0,3	-
Итого:	78,905	0	538,898	0	0	526,099	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,846														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1693,701	13013,881	0	2,166	12695,206	0	2,155	18452	65
20.04.2025	1772,607	13552,779	0	2,166	13221,305	0	2,155	19194	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 13:03:04