

#34210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Калининградский карьер, ООО  
Судостроительная 11А, Калининград  
674  
6881  
ТВ7 (АСЦП)  
15024929  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2023 | 0,189   | 0         | 2,584   | 0       | 0       | 2,542   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,8   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 22.09.2023 | 0,194   | 0         | 2,6     | 0       | 0       | 2,557   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 41,6   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 23.09.2023 | 0,147   | 0         | 2,369   | 0       | 0       | 2,332   | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,8   | 42,8   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 24.09.2023 | 0,147   | 0         | 2,378   | 0       | 0       | 2,341   | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,8   | 42,8   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 25.09.2023 | 0,186   | 0         | 2,625   | 0       | 0       | 2,583   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59     | 41,8   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 26.09.2023 | 0,199   | 0         | 2,682   | 0       | 0       | 2,639   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,5   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 27.09.2023 | 0,192   | 0         | 2,579   | 0       | 0       | 2,536   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 41,6   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 28.09.2023 | 0,182   | 0         | 2,506   | 0       | 0       | 2,465   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,9   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 29.09.2023 | 0,185   | 0         | 2,537   | 0       | 0       | 2,496   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,8   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 30.09.2023 | 0,166   | 0         | 2,476   | 0       | 0       | 2,437   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,4   | 42,2   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 01.10.2023 | 0,161   | 0         | 2,501   | 0       | 0       | 2,462   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,1   | 42,5   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 02.10.2023 | 0,212   | 0         | 2,787   | 0       | 0       | 2,742   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 41,2   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 03.10.2023 | 0,199   | 0         | 2,636   | 0       | 0       | 2,593   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,8   | 41,5   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 04.10.2023 | 0,212   | 0         | 2,879   | 0       | 0       | 2,832   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,2   | 41,3   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 05.10.2023 | 0,215   | 0         | 2,878   | 0       | 0       | 2,831   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 41,3   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 06.10.2023 | 0,219   | 0         | 2,896   | 0       | 0       | 2,849   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,1   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 07.10.2023 | 0,158   | 0         | 2,545   | 0       | 0       | 2,506   | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,7   | 42,7   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 08.10.2023 | 0,175   | 0         | 2,736   | 0       | 0       | 2,694   | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 42,4   | 0,37    | 0,28    | -           |
| 09.10.2023 | 0,235   | 0         | 3,06    | 0       | 0       | 3,01    | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 41     | 0,37    | 0,28    | -           |
| 10.10.2023 | 0,223   | 0         | 2,993   | 0       | 0       | 2,944   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 41,3   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 11.10.2023 | 0,209   | 0         | 2,831   | 0       | 0       | 2,785   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 41,5   | 0,36    | 0,28    | -           |
| 12.10.2023 | 1,714   | 0         | 11,836  | 0       | 0,058   | 11,577  | 0      | 0,058  | 24       | 0       | 69,7   | 34,4   | 0,36    | 0,29    | -           |
| 13.10.2023 | 2,389   | 0,007     | 15,9    | 0       | 0       | 15,539  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 34,5   | 0,39    | 0,3     | -           |
| 14.10.2023 | 2,138   | 0         | 14,355  | 0       | 0       | 14,033  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 34,3   | 0,4     | 0,3     | -           |
| 15.10.2023 | 2,412   | 0         | 17,423  | 0       | 0       | 17,044  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 35,6   | 0,39    | 0,31    | -           |
| 16.10.2023 | 2,891   | 0         | 20,571  | 0       | 0       | 20,095  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 37,6   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 17.10.2023 | 2,813   | 0         | 20,345  | 0       | 0       | 19,874  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 38,1   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 18.10.2023 | 2,404   | 0         | 16,212  | 0       | 0       | 15,844  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 34,9   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 19.10.2023 | 3,235   | 0         | 23,927  | 0       | 0       | 23,373  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 39     | 0,4     | 0,32    | -           |
| 20.10.2023 | 3,743   | 0         | 32,551  | 0       | 0       | 31,779  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 44,8   | 0,39    | 0,33    | -           |
| Итого:     | 27,744  | 0         | 229,198 | 0       | 0,058   | 224,334 | 0      | 0,058  | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 6,627   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 296,425 | 2507,525 | 0      | 0,45   | 2449,911 | 0     | 0,449 | 5337    | 52     |
| 20.10.2023 | 324,17  | 2736,725 | 0      | 0,508  | 2674,242 | 0     | 0,507 | 6053    | 56     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.10.2023 7:22:15