

#126530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Колхозная 10, Калининград

4395

7396

ТВ7 (АСЦП)

16030809

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,43	0	126,531	0	0	125,209	0	0	24	0	47,2	38,8	0,36	0,36	-
25.03.2025	4,256	0	126,194	0	0	124,875	0	0	24	0	46,9	38,8	0,36	0,36	-
26.03.2025	3,743	0	125,92	0	0	124,812	0	0	24	0	43,6	36,4	0,36	0,36	-
27.03.2025	4,006	0	126,564	0	0	125,387	0	0	24	0	44,9	37,2	0,36	0,36	-
28.03.2025	3,345	0	125,396	0	0	124,393	0	0	24	0	41,9	35,4	0,36	0,36	-
29.03.2025	3,466	0	125,511	0	0	124,442	0	0	24	0	42,9	36,2	0,36	0,36	-
30.03.2025	3,34	0	125,312	0	0	124,314	0	0	24	0	41,8	35,4	0,36	0,36	-
31.03.2025	3,727	0	125,89	0	0	124,775	0	0	24	0	43,7	36,6	0,35	0,36	-
01.04.2025	4,051	0	126,171	0	0	124,99	0	0	24	0	45	37,3	0,36	0,36	-
02.04.2025	3,701	0	125,391	0	0	124,281	0	0	24	0	43,8	36,7	0,35	0,36	-
03.04.2025	3,227	0	124,81	0	0	123,81	0	0	24	0	41,8	35,6	0,35	0,35	-
04.04.2025	3,362	0	124,996	0	0	123,965	0	0	24	0	42,3	35,8	0,35	0,35	-
05.04.2025	4,635	0	126,599	0	0	125,2	0	0	24	0	48,6	39,8	0,35	0,36	-
06.04.2025	5,319	0	127,147	0	0	125,547	0	0	24	0	51,8	41,7	0,35	0,35	-
07.04.2025	4,902	0	126,755	0	0	125,29	0	0	24	0	49,5	40,2	0,35	0,36	-
08.04.2025	4,861	0	126,823	0	0	125,373	0	0	24	0	49,4	40,1	0,36	0,36	-
09.04.2025	4,437	0	126,554	0	0	125,208	0	0	24	0	47,6	39,2	0,36	0,36	-
10.04.2025	4,952	0	126,961	0	0	125,476	0	0	24	0	50	40,6	0,36	0,36	-
11.04.2025	4,359	0	126,666	0	0	125,357	0	0	24	0	47	38,7	0,38	0,38	-
12.04.2025	4,43	0	125,92	0	0	124,556	0	0	24	0	48	39,5	0,38	0,38	-
13.04.2025	3,231	0	124,156	0	0	123,109	0	0	24	0	42,9	36,6	0,36	0,36	-
14.04.2025	2,906	0	123,519	0	0	122,535	0	0	24	0	41,8	36,1	0,35	0,35	-
15.04.2025	1,194	0	52,603	0	0	52,194	0	0	24	0	41,2	35,8	0,26	0,26	-
16.04.2025	0,001	0	0,661	0	0	0,66	0	0	24	0	23	22,7	0,2	0,21	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,3	23,3	0,21	0,21	-
Итого:	89,881	0	2823,05	0	0	2795,758	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,468														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	318,884	6754,588	0	0	6661,765	0	0	1257	191
17.04.2025	408,763	9577,639	0	0	9457,525	0	0	1857	191

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:22:50