

#126531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Колхозная 10, Калининград

4395

7397

ТВ7 (АСЦП)

16030809

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,433	0	34,494	29,324	0	33,835	28,918	0	24	0	64,8	54,9	0,51	0,5	6,8
25.03.2025	2,409	0	34,221	29,153	0	33,568	28,749	0	24	0	64,8	54,8	0,51	0,5	5,5
26.03.2025	2,322	0	34,423	29,719	0	33,763	29,304	0	24	0	64,8	55	0,51	0,5	4,4
27.03.2025	2,362	0	35,01	30,237	0	34,34	29,813	0	24	0	64,9	55	0,51	0,5	6,9
28.03.2025	2,194	0	34,507	30,482	0	33,845	30,054	0	24	0	65,1	55,2	0,51	0,5	5,7
29.03.2025	2,306	0	36,045	31,365	0	35,365	30,925	0	24	0	64,4	55,1	0,51	0,5	8,9
30.03.2025	2,623	0	37,769	31,51	0	37,069	31,073	0	24	0	63,7	54,9	0,5	0,49	9,9
31.03.2025	2,444	0	36,99	31,841	0	36,283	31,386	0	24	0	64,9	55,6	0,51	0,5	6,8
01.04.2025	2,38	0	37,174	32,268	0	36,469	31,808	0	24	0	64,6	55,5	0,51	0,49	5,9
02.04.2025	2,348	0	37,399	32,645	0	36,689	32,18	0	24	0	64,5	55,5	0,51	0,49	-
03.04.2025	2,273	0	37,226	32,797	0	36,518	32,328	0	24	0	64,7	55,6	0,51	0,49	-
04.04.2025	2,105	0	36,599	32,921	0	35,9	32,453	0	24	0	64,7	55,6	0,51	0,5	-
05.04.2025	2,477	0	37,143	31,983	0	36,426	31,527	0	24	0	65,1	55,7	0,51	0,49	-
06.04.2025	2,801	0	38,101	31,728	0	37,344	31,257	0	24	0	66,2	56,8	0,5	0,48	-
07.04.2025	2,498	0	36,021	31,103	0	35,291	30,638	0	24	0	66,9	56,9	0,51	0,5	-
08.04.2025	2,583	0	35,897	30,774	0	35,156	30,308	0	24	0	67,6	57,3	0,51	0,5	-
09.04.2025	2,434	0	35,026	30,538	0	34,303	30,078	0	24	0	67,6	57,1	0,51	0,5	-
10.04.2025	2,54	0	35,776	30,756	0	35,042	30,292	0	24	0	67,3	57,1	0,51	0,5	-
11.04.2025	2,392	0	34,798	30,51	0	34,078	30,051	0	24	0	67,8	57,2	0,51	0,5	-
12.04.2025	2,515	0	34,951	30,02	0	34,231	29,567	0	24	0	67,5	57,1	0,51	0,5	-
13.04.2025	2,526	0	34,724	29,465	0	34,03	29,035	0	24	0	66,5	56,3	0,5	0,49	-
14.04.2025	2,405	0	33,671	29,018	0	32,982	28,588	0	24	0	67,2	56,7	0,51	0,5	-
15.04.2025	2,31	0	33,774	29,149	0	33,113	28,73	0	24	0	65,7	55,8	0,51	0,5	-
16.04.2025	2,254	0	33,655	29,319	0	32,996	28,898	0	24	0	65,7	55,7	0,51	0,5	-
17.04.2025	2,401	0	34,623	29,55	0	33,945	29,123	0	24	0	65,6	56	0,5	0,49	-
18.04.2025	2,466	0	34,938	29,469	0	34,259	29,045	0	24	0	65,3	55,9	0,51	0,5	-
19.04.2025	2,497	0	35,58	29,986	0	34,893	29,553	0	24	0	65,2	55,9	0,51	0,49	-
20.04.2025	2,463	0	35,255	29,826	0	34,567	29,392	0	24	0	65,5	56,2	0,51	0,5	-
21.04.2025	2,161	0	34,056	30,103	0	33,388	29,668	0	24	0	65,8	56,1	0,51	0,5	-
22.04.2025	2,198	0	34,165	30,279	0	33,478	29,833	0	24	0	66,6	56,5	0,51	0,5	-
23.04.2025	2,393	0	35,147	30,306	0	34,453	29,864	0	24	0	66	56,2	0,51	0,5	-
Итого:	74,513	0	1099,158	948,144	0	1077,619	934,438	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,797														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	137,058	1803,801	1520,243	0	1766,678	1497,552	0	1257	191
23.04.2025	211,571	2902,959	2468,387	0	2844,295	2431,99	0	2001	191

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:56:24