

#35333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Колхозная 10, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7396
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16030809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	1,679	0	79,151	0	0	78,181	0	0	24	0	50,5	45,4	0,24	0,24	-
13.10.2023	2,523	0	125,416	0	0	124,435	0	0	24	0	41,4	36,6	0,36	0,36	-
14.10.2023	2,55	0	122,154	0	0	121,173	0	0	24	0	41,9	36,9	0,36	0,36	-
15.10.2023	2,249	0	117,041	0	0	116,234	0	0	24	0	39,1	34,5	0,36	0,36	-
16.10.2023	3,058	0	122,844	0	0	121,801	0	0	24	0	43	37	0,36	0,36	-
17.10.2023	3,467	0	123,671	0	0	122,502	0	0	24	0	45,2	38,4	0,37	0,36	-
18.10.2023	2,702	0	122,059	0	0	121,138	0	0	24	0	40,8	35,4	0,36	0,36	-
19.10.2023	3,835	0	122,338	0	0	121,099	0	0	24	0	46,5	39	0,37	0,37	-
20.10.2023	4,775	0	124,363	0	0	122,846	0	0	24	0	51,2	41,9	0,36	0,36	-
21.10.2023	4,444	0	125,245	0	0	123,851	0	0	24	0	49	40,4	0,36	0,36	-
22.10.2023	3,022	0	124,325	0	0	123,387	0	0	24	0	40,7	34,9	0,36	0,36	-
23.10.2023	2,845	0	124,308	0	0	123,42	0	0	24	0	39,8	34,2	0,36	0,36	-
Итого:	37,149	0	1432,915	0	0	1420,067	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,873														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	3144,918	61837,95	0	0	60965,304	0	0	24895	169
23.10.2023	3182,065	63270,864	0	0	62385,372	0	0	25183	169

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 10:14:27