

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-21/01/24г.

Абонент: Чкалова 7а
Адрес: УФСИН
Договор N: 0000000000
Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001
Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 16.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 16.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 13013888, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0F0B

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.23 23	69.82	61.14	8.68	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
22.12.23 23	68.84	60.47	8.37	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
23.12.23 23	68.88	60.53	8.34	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
24.12.23 23	68.87	60.49	8.38	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
25.12.23 23	68.65	60.10	8.54	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
26.12.23 23	68.86	60.11	8.74	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
27.12.23 23	68.95	60.05	8.90	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
28.12.23 23	68.84	60.02	8.81	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
29.12.23 23	68.80	60.36	8.43	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
30.12.23 23	68.92	60.80	8.12	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
31.12.23 23	68.95	60.81	8.14	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
01.01.24 23	68.96	60.80	8.16	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
02.01.24 23	70.36	61.75	8.61	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
03.01.24 23	71.64	62.66	8.97	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
04.01.24 23	71.22	62.19	9.03	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
05.01.24 23	71.18	62.14	9.04	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
06.01.24 23	71.24	62.14	9.10	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
07.01.24 23	69.03	58.86	10.17	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
08.01.24 23	71.41	61.31	10.10	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
09.01.24 23	71.57	61.18	10.39	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
10.01.24 23	71.36	61.49	9.87	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
11.01.24 23	71.95	62.10	9.85	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
12.01.24 23	70.40	60.96	9.44	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
13.01.24 23	70.56	61.43	9.14	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
14.01.24 23	70.64	61.60	9.04	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
15.01.24 23	70.67	61.37	9.31	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
16.01.24 23	70.55	61.28	9.27	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
17.01.24 23	70.41	60.99	9.42	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
18.01.24 23	70.60	61.17	9.43	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
19.01.24 23	71.75	62.03	9.72	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
20.01.24 23	71.75	62.31	9.44	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
21.01.24 23	71.29	61.96	9.33	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	*
Итого/Средн	70.22	61.14	9.07	6.12	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.12.23 23	9823.986	9725.562	9614.071	9557.784	56.287	75.361	3373	499
21.01.24 23	9823.986	9725.562	9614.071	9557.784	56.287	75.361	4141	499
Итого	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



с 21.12.23 в ремонт