

#99171#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Кит и К, ООО
Адрес потребителя Нарвская 46, Калининград
Номер абонента 1212
Порядковый номер 7981
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17051716
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
09.10.2024	1,05	0	33,969	0	0	33,444	0	0	24	0	57,7	50,1	0,36	0,15	-
10.10.2024	2,102	0	80,137	0	0	78,884	0	0	24	0	58,1	51,7	0,27	0,32	-
11.10.2024	1,999	0	74,54	0	0	73,376	0	0	24	0	58,1	51,6	0,29	0,33	-
12.10.2024	1,972	0	82,987	0	0	81,716	0	0	24	0	57,5	51,8	0,28	0,34	-
13.10.2024	1,924	0	87,266	0	0	85,958	0	0	24	0	56,7	51,4	0,27	0,34	-
14.10.2024	1,957	0	87,48	0	0	86,136	0	0	24	0	57,5	52	0,28	0,34	-
15.10.2024	1,958	0	80,437	0	0	79,181	0	0	24	0	58	52,1	0,29	0,34	-
16.10.2024	1,932	0	83,646	0	0	82,358	0	0	24	0	57,6	51,9	0,28	0,34	-
17.10.2024	1,9	0	78,535	0	0	77,323	0	0	24	0	57,6	51,7	0,29	0,34	-
18.10.2024	1,879	0	61,743	0	0	60,749	0	0	24	0	59	51,6	0,3	0,34	-
19.10.2024	1,904	0	29,352	0	0	28,749	0	0	24	0	67,2	51,4	0,34	0,34	-
20.10.2024	1,899	0	29,372	0	0	28,769	0	0	24	0	67,3	51,5	0,34	0,34	-
Итого:	22,476	0	809,464	0	0	796,643	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,368														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.10.2024	988,058	18870,629	0	0	18530,518	0	0	25596	600
20.10.2024	1010,534	19680,091	0	0	19327,161	0	0	25884	600

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:30:35